

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-01-2018 til kl. 08.00 den 24-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:30	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:37	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, alarmtryk påkørt.
09:14	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:28	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, grundet støv.
09:29	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:20	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:01	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:11	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:20	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.
12:56	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:41	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:13	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
16:24	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
16:35	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teater røg.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:38	Oldermundsvej	Redning	Assistance til ambulancetjenesten med flytning af patient.
17:06	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, uden påviselig grund.
18:51	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:15	Helseholmen	Kemiuheld	Kemiuheld, 1000 L kemikalie løbet ud på asfalten, opsamlet og bragt videre.
19:19	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.
20:26	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:29	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, grundet rygning.
23:54	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
01:21	Bystævneparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
05:56	Islevdalvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, samt oprydning.
06:24	Lykkesholms Allé	Oliespild	Olie spild, skadestedet afspærret i samarbejde med politiet, spild af ca. 100 liter miljøhydraulikolie fra sprunget slange på lastbil, der blev rekvireret assistance fra station T med mere Absodan, dette udlagt på det forurenede område, køretøj fjernet, skadestedet overdraget til Politiet.
06:37	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:30	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.