

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-02-2018 til kl. 08.00 den 06-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:15	Nørre Voldgade	Røg fra Lejlighed	Objekt anbragt på tændt el-komfur. Beboer havde selv slukket branden og foretaget udluftning. Udlagt HT-rør til 4. sal, tilset anmelder og foretaget eftersyn. Udlagt vejbump og advarselsskilte på Nørre Voldgade. Overdraget skadestedet til politiet.
09:00	Suhmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:31	Dahlerupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:17	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
10:36	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:49	Nygårds plads	Brandalarm	Blind alarm pga. madlavning.
13:27	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
14:58	M Bechs alle	Brandalarm	Blind alarm. Brandtryk taget uden grund.
15:11	Sundparken	Brandalarm	Gryde med indhold brændt på. Gryde båret ud på altan. Foretaget eftersyn og udluftning. Beboer, der var faldet i søvn, ønskede ikke assistance fra sundhedsvæsenet. Beboeren åbnede selv døren for brandvæsenet.
16:22	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Sprøjten Ø sendt på brandalarm. Ved dennes ankomst røg i teknikrum i kælder og trappe. Kaldt ISL Ø. Ved dennes ankomst meget kraftig røgudvikling fra brønd. Opgraderet til niveau 2 udrykning, da der frygtedes kælderbrand. Ved nærmere eftersyn ild i affald i regnvands brønd. Brønden først fejlagtigt angivet som fedtudskiller fra restaurant. Slukket med skæreslukker tilsat skum udefra. Udluftet kælder og trappe med el-ventilator fra sprøjten F. Diverse porte åbnet af driftstekniker Michael Jensen ansat i Parken.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-02-2018 til kl. 08.00 den 06-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:43	BRØNDBYVESTERVEJ	Eftersyn	Mindre ildløs i køkken, slukket ved ankomst, efterslukning foretaget. 1 person med mindre brandsår efter vand i frituregryde. personen er overgivet til amb og kørt på hosp.
17:45	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
18:11	Upsalagade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
19:07	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm pga. damp fra bad.
20:26	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:36	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm pga. anlægsfejl. Eftersyn samt tilkald af teknikker.
21:43	Parmagade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
00:30	Avedøre Tværvvej	Ild i bil	Overtændt personbil ved ankomst. Politi mødt ved ankomst. Slukket med 2 HT + HT skum.
02:17	Dortheavej	Bål på gade	Ild i container med pap. Slukket med HT-rør.
03:09	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, muligt trykstød i vandforsyning til sprinklersystem.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03