

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-2-2018 til kl. 08.00 den 14-2-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:00	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:17	Tegholm Allé	Assistance til politiet	Assistance til politiet, med adgangsnøgler til bygning.
08:29	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
08:30	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
08:47	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
09:26	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm. Brandtryk aktiveret uden påviselig grund.
09:47	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:49	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm. Brandtryk aktiveret uden påviselig grund.
10:00	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
10:06	Østbakkevej	Brandalarm	Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig grund.
10:49	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:52	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
11:06	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:32	Jernholmen	Ild i knallert	Ild i knallert. Slukket med et HT-rør. Foretaget udluftning af nærliggende bygninger.
12:06	Bystævneparken	Ild i bil i det fri	Kraftig brand i mindre el-bil. Slukket med et HT-rør tilsat a-skum. En person tilset af ambulance.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

14-2-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-2-2018 til kl. 08.00 den 14-2-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:25	Rughavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:54	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm. Brandtryk aktiveret under boldspil.
13:28	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra fejning af gulv.
13:41	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:47	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:17	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:54	Søndre Ringvej	Ild i bil i det fri	Defekt oliefyr i bil. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
16:37	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:50	Gyldenløvesgade	Dyreredning	Eftersyn foretaget grundet melding om svane i nød. Indsats afblæst efter aftale med personalet fra Dyrenes Beskyttelse.
17:28	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:07	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.
21:13	Sundparken	Brandalarm	Ild i affald. Slukket af plejepersonale før HBR ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af lejlighed.
22:15	Tranevej	Ild i container	Ild i container. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
22:28	Følfodvej	Ild i container	Ild i aviser i en 500L plasticcontainer. Slukket med et HT-rør tilsat a-skum.
22:48	Rørsangervej	Ild i container	Ild i container. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

14-2-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-2-2018 til kl. 08.00 den 14-2-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:51	Bogfinkevej	Ild i container	Ild i container. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
01:55	Kalvebod Brygge	Spuling af gade	Assistance til politiet med spuling af trappe.
02:49	Ålekistevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
06:05	Øster Voldgade	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade, opstået i forbindelse med indbrud/hærværk på skole. Lukket for vand, opsamlet vand fra gulv samt overdraget skadestedet til rengøringspersonale på stedet.
07:37	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm. Detektor aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03