

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-02-2018 til kl. 08.00 den 15-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:35	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:49	Park alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et trykstød i forsynings ledningen var årsag til alarmen.
08:50	Peter Graus Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommunes hjemmepleje med flytning af patient.
08:59	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst
09:28	Krausesvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:38	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:45	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst
10:57	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:18	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på Detektoren.
11:31	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
12:14	Peter Sabroes Gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
12:24	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-02-2018 til kl. 08.00 den 15-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:29	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
12:31	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på Detektoren.
13:06	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra fjernvarme.
13:06	Tagensvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:18	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
13:24	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:31	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
15:21	Voldumvej	Ild i kælder	Ild i skraldespand i køkken, slukket med 1. HT. Lejlighed udluftet, skadeservice tilkaldt. Beredskabet opsatte røgalarm. Skadestedet til Politiet.
15:55	Allegade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
16:01	Islevdalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en tekniker arbejdes på anlægget.
16:08	Kirkebjerg Søpark	Ild i affald	Ildløs slukket før beredskabets ankomst, eftersyn foretaget intet at bemærke.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-02-2018 til kl. 08.00 den 15-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:05	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:23	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm idet et brandtryk aktiveret af beboer ved en fejl.
17:56	Valbygårdsvej	Røg fra kælder	Røg fra kælder viste sig at være ild i en stor el-tavle, som havde bredt sig til kabler mm. Branden blev slukket med HT-rør, kælderen udluftet, trappeopgange udluftet, eftersyn i stuelejligheder, skadeservice rekvireret, skadestedet overdraget til politiet.
19:11	Tranumparken	Røg fra trappe	Mindre røgudvikling fra affaldsskakt, slukket med 1. HT. Eftersyn foretaget intet at bemærke.
20:23	Islands Brygge	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand i det Brand i skraldespand, slukket med HT-rør.
21:18	Slesvigsgade	Brandalarm	Brandalarm udløst pga. fyrværkeri eller lignende, der havde været anvendt til at sprænge hoveddør i stykker, skadeservice tilkaldt for afdækning og oprydning, politiet overtog skadestedet.
21:37	Blågårdsgade	Ild i bygning	Ild i fritliggende skur, samt 3 affaldscontainere. Slukket med 2 HT- rør. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
21:43	Bjørnens Kvt.	Røg fra bygning	Ild i køleskab i skur uden forbindelse med bygningen, slukket med 1. HT. Eftersyn med thermo kamera.
23:09	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
07:48	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018