

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-02-2018 til kl. 08.00 den 16-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:38	Falkoner Alle	Ild i bygning	Ved ankomst konstateres brand i isolering bag facade beklædning. 1. tur fra station Frederiksberg sendt med HT-rør/tågesøm til tag for eftersyn/kontrol samt for at forhindre brandspredning til tag langs Falkoner Allé. Stige rejst på Sylows Alle med HT-rør/termisk kamera for eftersyn/kontrol for samme. Tågesøm samt skæreslukker anvendt fra tag ned mod facaden langs Falkoner Allé for brandslukning bag facadebeklædning. Anlagt faldsikring samt benyttet eksisterende linegang på tag for sikring af mandskab. Overdraget skadestedet til byggeleder.
08:49	Fjeldhammervej	Brandalarm	Plastik brændt på, på komfur, udluftet.
09:12	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:13	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:31	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:37	Fengers vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:58	Vigerslevvej / Folehaven	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem 2 køretøjer, beredskabet assisterede ambulancetjenesten, samt foretog oprydning og udlægning af absol på vejbanen efterfølgende, skadestedet overdraget til politiet.
11:21	Søndre Fasanvej	Redning Andet	Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af mors.
11:40	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-02-2018 til kl. 08.00 den 16-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:42	Peter Graus Vej	Brandalarm	ABA-anlæg aktiveret på grund af røg fra efterladt gryde på komfur i lejlighed, beboer var ikke hjemme, gryde fjernet fra komfur, lejlighed udluftet, gang ligeledes udluftet, da der var et røgslør på denne også, eftersyn på etage / loft over lejligheden, intet at bemærke, politiet overtog skadested.
11:50	Motorring 3	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
12:15	Emil Holms Kanal	Brandalarm	Blind alarm på grund af at håndværkere arbejdede ved linje detektor, linje detektoren var udkoblet men alarmen gik alligevel.
12:24	Sydvestvej	Forurening	Oliespild fra bus, udlagt Absodan, opsamling.
13:08	Solbjergvej	Røg fra trappe	Melding om røg på bagtrappe. Ved ankomst konstateres lækage af damp/varmt vand fra varmtvandsbeholder i kælder. I forbindelse med udskiftning af termostat havde elektriker skoldet sig med armen, da der kom damp/varmt vand ud af beholder, og dermed blevet lettere forbrændt. Patient overdraget til ambulancetjenesten. Skadested overdraget til repræsentant fra bygningen som selv sørger for tilkald af skadeservice.
14:24	Højlandsvangen	Benzin udslip	Ved ankomst konstateres lækage fra personbil. 10 l absodan. Udlagt og opsamlet. Ingen personer tilstede ved køretøj.
14:49	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
14:52	Kanalholmen	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk taget af ukendt person.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-02-2018 til kl. 08.00 den 16-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:45	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:12	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, grundet teknisk fejl.
16:42	Damsgårdsvej	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med et HT-rør.
17:58	Lybækgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:28	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (popcorn).
18:50	Sorte Dam Dossering	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg (røgmaskine).
19:06	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:53	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ifm hærværk på skolen.
20:54	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, Ukendt årsag
21:03	Ingerslevs gade	Trafik ulykke	Foretaget oprydning efter færdselsuheld.
21:19	Islands Brygge	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke.
21:39	Søndre ringvej	Trafik ulykke	Solouheld, én person bragt på hospitalet. Sikring af skadested, oprydning.
21:50	Øster Voldgade	Assistance til politiet	Assistance til politiet med afdækning.
21:52	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-02-2018 til kl. 08.00 den 16-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:48	Emdrup Banke	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Branden havde også bredt sig til hæk ved siden af bilen. Politiet overtog skadestedet.
06:42	Emdrup Banke	Ild i bil	Efterslukning af motorrum efter tidligere bilbrand.
06:55	Stormgade	Ild i bil	Bil kørt varmt pga. manglende kølervæske - køretøj skubbet ind til siden.
07:34	Ellebjergrvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
07:46	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
07:55	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-02-2018