

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-02-2018 til kl. 08.00 den 18-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:09	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
10:02	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:37	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:39	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:58	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
15:19	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
15:30	Nørre Farimagsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog damp fra fjernvarmerør for ildløs.
15:53	Tomsgårdsvej	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed grundet ild i papirkurv. Slukket under vandhane. Beboer tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning. Lettere røgspredning til øvrige lejligheder. Tilkaldt skadeservicefirma, niveau 1. Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
16:03	Herbergvejen	Ild i affald	Ild i affald, slukket af politiet med pulverslukker inden vores ankomst.
16:37	Ved Damhussøen	Assistance	Assistance til Dyrenes beskyttelse, vedr. svane.
17:02	Mjølnerparken	Færdselsuheld	Assistance til Politiet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:31	Nordre Toldbod	Dyreredning	Melding om fastfrosset svane, ved ankomst havde svanen flyttet sig fra stedet. Svanen så ikke ud til at lide nød, så vi foretog os ikke yderligere.
17:41	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
18:08	Druehaven	Ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:45	Kirsebærhaven	Ild i knallert	Knallert slukket med HT. rør.
18:50	Auroravej	Ild i bygning	Mindre skorstensbrand, skorsten fejlet og eftersat.
19:26	Frederiksborggade	Ild i affald	Ild i skraldespand, slukket inden vores ankomst. Eftersyn iab.
20:13	Lundtoftegade	Færdselsuheld	Assistance til ambulancetjenesten, med sikring af skadested.
21:34	Åfløjen	Røg fra trappe	Røg på trappe, stammede fra ild i en dørmåtte. Branden var gået ud ved vores ankomst. Trapperum ventileret.
21:59	Gammel Køge Landevej	Eftersyn	Benzin lugt, miljøvagten kontaktet.
00:22	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
00:26	Sankt Pauls Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:58	Havkajakvej	Brand i affald	Mindre bål anlagt på standen. Slukket med sand. Eftersyn foretaget iab.
01:30	Urmagerstien	Eftersyn for røglugt	Eftersyn for røglugt foretaget. Trapperum samt kælder og Affaldsskakt, iab.
02:09	Slesvigsgade	Eftersyn for røglugt	FE sendt til AIA tur på adressen, Ved ankomst konstaterer de røglugt og tilkalder sprøjten. Svag røglugt flere steder i bygning. Bygning gennemgået med termisk Kamera, iab.
03:43	Jyllingevej	Færdselsuheld	Assistance til politiet med fjernelse af køretøjer fra vognbanen efter færdselsuheld.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
03:48	Jyllingvej	Trafikulykke	Sikring af skadested, samt oprydning.
04:25	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

