

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-02-2018 til kl. 08.00 den 21-02-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i>      | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i>                                                                                                    |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:04            | Roskildevej         | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.               |
| 09:00            | Brønshøjvej         | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.               |
| 10:08            | Rødovre Parkvej     | Brandalarm     | Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.                                                                             |
| 10:14            | Randbølvej          | Brandalarm     | Turen annulleret.                                                                                                     |
| 10:56            | Digevej             | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.                              |
| 10:59            | Banegårdspladsen    | Brandalarm     | Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.                                                              |
| 13:30            | Bellmanskade        | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                       |
| 16:44            | Bredager            | Eftersyn       | Lejlighed efterset med termisk kamera, intet at bemærke.                                                              |
| 17:17            | Esplanaden          | Brandalarm     | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved ankomst.                                             |
| 18:01            | Tårnvej             | Eftersyn       | Røg fra Grill.                                                                                                        |
| 18:23            | Vermlandsgade       | Eftersyn       | Eftersyn for gaslugt. Runderet området med gasdetekter samt talt med et par medarbejdere på stedet. Intet at bemærke. |
| 18:31            | Edvard Thomsens Vej | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.               |
| 19:09            | Gamle Vasbygade     | Brandalarm     | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning.                                                      |

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i>         | <i>Melding</i>          | <i>Beskrivelse</i>                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19:19            | Sneppevej              | Bygn.brand              | Mindre brand i Oliegryde. Gryden blev stillet i et badekar, og håndklæderne samt viskestykker blev slukket med 1 HT. Lejligheden blev lettere røgskadet, udluftning foretaget.                                  |
| 20:35            | P. Knudsens Gade       | Ass. til ophjælpning    | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.                                                                                                                                       |
| 21:17            | Stefansgade            | Bål på gade             | Intet fundet på adressen, politiet mødt.                                                                                                                                                                        |
| 22:22            | Park Alle              | Brandalarm              | Blind alarm ukendt årsag.                                                                                                                                                                                       |
| 23:35            | Vognmagergade          | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.                                                                                                                        |
| 23:48            | Rigensgade             | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                                                                                                                               |
| 01:22            | Gammel Kongevej        | Røg fra Lejlighed       | Røg fra lejlighed 4 sal, ved ankomst til adressen blev vi mødt af anmelder. Hun kunne fortælle, at underboen var ved at rense sin ovn, og madresterne i ovnen havde givet en masse røg. 2 lejligheder udluftet. |
| 03:48            | Hammerholmen           | Olie Spild              | Opsamlet hydraulikolie fra lastvogn.                                                                                                                                                                            |
| 03:56            | Richard Mortensens Vej | Bygn.brand-Etageejendom | Ild i byggemateriale på byggeplads. Ved ankomst til adressen, blev vi modtaget af anmelder. Han kunne fortælle, at der var brand i nogle byggematerialer på 1. og 2. sal. Branden blev slukket med 2. HT.       |
| 06:15            | Frederiksborggade      | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.                                                                                                         |
| 06:46            | Rumæniensgade          | Oversvømmelse           | Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Ej i arbejde, utæt rør med mindre udsivning.                                                                                                             |

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75