

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-02-2018 til kl. 08.00 den 25-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:23	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
13:18	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:38	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:03	Nakskovvej	Eftersyn	Eftersyn, damp fra defekt fjernvarmerør, blikkenslager tilkaldt via Boligforeningen.
15:53	Bystævnet / Kobbelvænget	Redning	Dreng gået igennem isen midt i kanalen, reddet op af kanalen og overgivet til ambulancetjenesten.
16:44	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
16:45	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
17:38	Brøndbyøstervej	Trafikulykke	En person overdraget til ambulancetjenesten.
17:42	Roskildevej	Trafikulykke	Sikring af skadested assistance til ambulancetjenesten.
18:20	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:38	Gemmet	Eftersyn	Eftersyn for benzinlugt - intet at bemærke.
21:20	Frederiksborggade / Nørre Farimagsgade	Brand	Ild i skraldespand, Slukket med vandslukker.
22:09	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:29	Nordre Fasanvej	Brand	Ild i knallert, slukket med HT-rør.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:16	Finlandsgade	Brand	Ild i træ, slukket med HT-rør.
00:16	Hvissingevej	Brand	Skur med knallert slukket med 2 HT-rør.
03:45	Montagehalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af Rørsystemet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03