

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-02-2018 til kl. 08.00 den 27-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:05	Motorring 3	Trafikulykke	Trafikulykke med 3 biler impliceret. Sikring af skadested og oprydning foretaget. 2 patienter overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
09:30	Schradersvej	Eftersyn	Eftersyn af brændeovn. Plastrør bag ovnen var smeltet, som havde forårsaget vand på gulvet. Ejer sørger for eftersyn af installation.
10:03	Byparkvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:29	Nyborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:09	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:18	HF. Musikbyen	Naturbrand	Mindre brand i hæk, slukket med vand fra vandkande.
12:11	Hans Bogbinders Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:12	Fabriksparken	Trafikulykke	Sikring af skadested og oprydning foretaget. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.
12:26	Vibeholmsvej	Brandalarm	Elektrisk kortslutning i mikrobølgeovn. En del røg udløste detektor. Mikrobølgeovn fjernet og lokalet udluftet. Politi på stedet.
12:55	Trædrejerporten	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i fælleslokale. Røgen kom muligvis fra kloakarbejde.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-02-2018 til kl. 08.00 den 27-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:01	Kompagnistræde	Skorstensbrand	Ild i skorsten. Lift rejst i baggård i Kompagnistræde 6 for rensning af skorsten. Indvendig eftersyn af skorsten foretaget med termisk kamera, intet at bemærke. Restaurant (stueetagen) lettere røgskadet pga. fjernelse af gløder fra pejs. Lejlighed i to etager (1. og 2. sal) lettere røgskadet. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma og ejer repræsentant til restaurant og lejlighed.
14:09	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:15	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:00	Pile Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmen blev aktiveret i forbindelse med strømafbrydelse ved opsætning af ny el-måler.
15:47	Vigerslevvej	Eftersyn	Eftersyn for brandalarm. 1 detektor udløst uden påviselig grund. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
16:03	Willemoesgade	Eftersyn	Eftersyn for skorstensbrand. Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn af skorsten og inspektionslem foretaget, intet at bemærke.
16:12	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.(røgmaskine).
16:59	Havneholmen	Røg fra Butik	Røglugt i administrationskontorer og nærliggende butikker. Ved hjælp af ressourceperson fundet frem til teknikrum, hvor ventilator var gået i fejl. Anlægget slukket ved hovedafbryder. Visuel eftersyn og måling med termokamera gav intet udslag. Tydelig lugt i ventilationsrum.
17:02	Rathsacksvej	Ild i skraldespand	Ild i 50 l skraldespand i det fri slukket med HT-rør.
17:28	Elga Olgas Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-02-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-02-2018 til kl. 08.00 den 27-02-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:18	Odensegade	Eftersyn	Melding om to børn låst inde på toilet. Ved vores ankomst var børnene selv kommet ud. Vi trøstede med hjelme og veste.
19:00	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:00	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:34	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:13	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:58	Vasbygade	Ild i bil	Melding om ild i bil. Udrykning stoppet da ild meldtes slukket.
07:10	Kantorparken	Røg fra trappe	Melding om røglugt på trappe. Foretaget eftersyn i lejligheder undtaget to, hvor der snusedes gennem brevsprække. Svag lugt af ristet brød, som ikke kunne stedfæstes. Intet udslag på termokamera.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-02-2018