

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-03-2018 til kl. 08.00 den 02-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:14	Tegholm Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor var aktiveret af balloner.
08:59	Store Krog	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:32	Dalgas Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
10:02	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:19	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:00	Dommervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt ikke var sat i service af vagtcentralen.
12:52	Indiakaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder blev aktiveret da en dør blev åbnet op i denne, hvorved den blev ødelagt.
13:20	Tikøbgade	Ild i bygning	Ild i værksted, slukket med HT-rør. Kølet og flyttet F-gasflaske (11 kg) fra værksted. Informeret Bane Danmark om branden via politiet, dog ingen påbud om restriktioner for togdriften. Trukket 3-hjulet cafebil ud af værksted for endelig slukning. Konstateret yderligere F-gasflaske i kasse på cafebil. Foretaget eftersyn på 1. sal over værksted samt udluftet røg. Overdraget skadestedet til politiet.
16:26	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
16:27	Voldboligerne	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**02-03-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-03-2018 til kl. 08.00 den 02-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:12	Strandlyst Alle	Ild i bygning	Ild i skur op ad bygning. Alle ude af huset. Indsat 1 røgdykkerhold med HT til afslukning. Konstateret ild i tørretumbler placeret i skur. Slukket med HT-rør tilsat A-skum. Nedtaget loftplader for eftersyn for brandspredning mod luftrum, iab. Udluftet med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til skadeservice firma og politiet.
17:18	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, i det et sprinklerhoved var påkørt. Minimal vandskade til følge.
17:43	Gammel Kongevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
17:49	Østergårdsvænget	Vandskade	Vand dryppede fra etageadskillelse i stue og køkken. Lukket for vandet og opsuget vand på gulvet ved hjælp af vandstøvsuger. Overdraget skadestedet til skadeservice firma.
17:58	Hardangergade	Ass. til politiet	Politiet havde set et vindue, der var løsthængende på bygning. Foretaget eftersyn og konstateret vinduet var sikret indefra.
18:09	Vigerslevvej	Ild i affald	Ild i 3m2 blade og en cykel. Slukket med 1 HT-rør.
18:16	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
18:19	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:28	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-03-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-03-2018 til kl. 08.00 den 02-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:20	Skelbækgade	Ild i affald	Ild i 7x100 mm. plastafløbsrør og vintermætter der var lagt omkring samt lettere brandspredning til hjørne af skurvogn ca. 1/2 m <sup>2</sup> , slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn indvendigt i skurvogn gennem vindue, samt udvendigt iab. Politiet rekvireret for kontakt til ejere af skurvognene.
21:37	Tranumparken	Vandskade	Sprunget vandrør i parkeringskælder, intet for beredskabet.
02:42	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
02:54	Kettegård Alle	Redning	Ass. med opskæring af ring.
06:29	Kettegård Alle	Redning	Ass. med opskæring af ring.
07:16	Øster Farimagsgade	Trafikulykke	Trafikulykke mellem 2 biler. Oprydning foretaget. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.
07:35	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.
07:55	Svend Aukens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-03-2018