

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-03-2018 til kl. 08.00 den 07-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:29	Fuglsang Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
10:06	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:14	Gothersgade	Røg fra bygning	Ild i lokale på 2. sal i bagbygning (snekerværksted), slukket med c-rør. Foretaget eftersyn af tagetagen, denne røgfylt, foretaget udluftning og eftersyn. Bobcat stige rejst i baggården for eftersyn af tagetagen, iab. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma.
10:34	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:48	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:32	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet damp fra sprunget varmtvandsrør havde udløst alarmen.
11:48	Tietgensgade	Ild i affald	Mindre brand ved børnehaven. Slukket med vandslukker. Skadestedet overdraget til politiet.
12:14	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig.
12:48	Scandiagade	Brandalarm	Melder aktiveret grundet sprunget vandrør. Tekniker tilkaldt.
13:37	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet sprinkler anlægget var aktiveret uden påviselig grund.
13:47	Urtehaven	Eftersyn	Blind alarm idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Ny hjemme røgmelder udleveret til beboer, denne vil selv opsætte denne.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**07-03-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-03-2018 til kl. 08.00 den 07-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:48	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst.
14:16	Valdemarsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad.
14:45	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:04	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en linje detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:36	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
19:14	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
22:03	Amagerbro Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:05	Brøndbyhavn	Eftersyn	Blind alarm, idet beredskabet intet fandt ved fremmøde.
23:27	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst til Chr. IV Bryghus, kan der hurtigt konstateres en omfattende vandskade på 3 etager. Flere Frost spængte sprinklerør på 3 etager (2 loft). Holdleder st. H anmoder om niv. 2 udrykning med ISL og ekstra 2 følgeskademoduler. Der bliver iværksat en hurtig og målrettet indsat til værdiredning af museum og lager for helt unikke gipsskulpturer fra 1600 tallet. Der rekvireres yderligere et følgeskademodul og en ekstra sprøjte samt skadeservice niv. 3. Der foretages hurtig lukning af vand fra spriklercentralen til bygningen spriklerørsystem og derefter opsamling af vand på 1 og 2 sal. St. Ø indsættes til afdækning af gips figurer i samarbejde med skadeservice. Ingen gips skulpturer blev ødelagt ifb. med vandskaden. Skadestedet overdrages til bygningsejer og gipsskulptur ansvarlig som mødte op på stedet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**07-03-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-03-2018 til kl. 08.00 den 07-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:10	Backersvej	Eftersyn	Omfattende vandskade på ca. 350 m <sup>2</sup> forladt bygning. Ved beredskabets ankomst lukkes der for centralvarme og forbrugsvand til ejendommen. Sprængt hoveddør for adgang. Skadestedet overdraget til skadeservice, idet politiet ikke kunne kontakte ejer af bygningen.
01:18	Baldersgade	Ild i bil	Ved beredskabets ankomst viser det sig, at være ild i to affaldscontainere. Der bliver udlagt et højtryksrør til slukning. Der var ingen skader på nogen køretøjer. Politiet overtager skadestedet.
01:19	Sejrøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
02:20	Stenderupgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
03:18	Sejrøgade	Assistanceydelse	Åbne for teknikker således denne kunne komme ind for at retablere sprinkleranlægget i P-kælder.
04:58	Tårnvej	Trafik ulykke	Ved beredskabets ankomst var to personbiler kollideret, Beredskabet sikrede skadestedet samt Assisterede ambulancerne med de to tilskadekommen. Beredskabet ryddet kørebanen for vragede og overgav skadestedet til politi.
06:42	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**07-03-2018**