

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-03-2018 til kl. 08.00 den 14-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:12	Valhalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
08:18	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, brandcentralen aktiveret af upåviselig årsag.
08:46	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røgmaskine.
08:52	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret ifm brugen af røgmaskine.
08:56	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet brandcentralen var aktiveret af upåviselig årsag.
09:42	Kobbelvænget	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed viste sig at være en gryde med mad der var brændt på, på komfuret i køkkenet, gryden var slukket i håndvasken af Hovedstadens Beredskabs ambulance på stedet, inden brandvæsnet ankom til adressen, ambulancetjenesten havde ligeledes udluftet lejligheden og tilset beboeren, så der blev ikke brug for brandvæsnet.
10:38	Bymosevej	Drukning	Betjente fandt efterladt tøj ved skovsø. Man antog situationen for at være en mulig drukneulykke. Tøjet bestod af et par termdragter samt et par bukser. Da der ikke var et efterladt transportmiddel, sko eller lignende, samt at der i bukserne var prismærke, blev det besluttet at det kun drejede sig om efterladt tøj, og ikke en drukneulykke. Politiet overtog tøjet og skadestedet.
11:01	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.
11:02	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm. Teknisk fejl på sprinkler.
12:45	Klubiensvej	Olieudslip	Udleveret 3 poser alfob til Colas Danmark til opsamling af hydraulikolie fra utæt betonfræser. De blev instrueret i bortskaffelsen af den opsamlede væske.
12:59	Rued Langgaards vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-03-2018 til kl. 08.00 den 14-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:04	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm pga. teknikerfejl
14:04	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:15	Thorshavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:56	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm pga. rengøring.
19:01	Grevingevej	Redning Andet	Assistance til reparation af dør på skole, lærer på stedet havde tilkaldt beredskabet, da nogen havde forsøgt at blokere døren med en skrue i låseblikket, Denne blev fjernet så døren igen kunne aflåses.
20:05	Årslevvej	Forurening	Mindre spild. Udlagt Absodan på ca. 10 kvadratmeter spild.
20:58	Drejøgade	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Lukket for utæt vandrør, i øvrig intet at bemærke.
21:37	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:31	Hørsholmsgade	Eftersyn for røglugt	Lettere røglugt i kælder. Eftersyn foretaget med termisk kamera i kælder. IAB. Eftersyn foretaget på køkkentrappe samt lejligheder i stue etage. IAB Intet fundet, røglugt aftog imens vi foretog eftersyn.
22:42	Blokland	Brandalarm	Blind alarm pga. slukker skudt af i opgang.
23:00	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-03-2018 til kl. 08.00 den 14-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:52	Amagerfælledvej	Eftersyn	Blind alarm, idet lyd fra røgmelder viste sig at være lyd fra en røglemsudløser der var løbet tør for strøm.
03:09	N-Vej	Brandalarm	Brandtryk aktiveret af håndværker, da der konstateres brand, ved beredskabets ankomst til stedet viste det sig at der var ild i ca. 200 m2 lagertelt med mindre oplag af kemirester, samt andre ting som Hr og Fru Danmark ikke vil smide i normalt affald, der blev udlagt 2 HT til af slukning af ildløs, skåret hul i hegn 2 steder for adgang til ildløs, kontaktpersoner tilkaldt, pumper til oliudskiller stoppet, slamsuger tilkaldt, miljøvagt underrettet, skadestedet efterfølgende overdraget til ejer og politi.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03