

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-03-2018 til kl. 08.00 den 16-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:14	Ringager	Brandalarm	Blind alarm pga. defekt alarmtryk – Eftersyn samt reetablering.
10:05	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af os fra støvsuger i forbindelse med håndværkers arbejde.
11:27	Vesterbrogade	Eftersyn	Brand i papiruld (isoleringsmateriale) i forbindelse med tagarbejde, slukket med 2 x pulverslukkere af håndværkere inden beredskabets ankomst, håndværkere havde også selv opskåret ca. 2 m2 tag for eftersyn, Beredskabet foretog eftersyn med termiskamera, intet at bemærke, drejestige rejst for eftersyn af tag, ligeledes intet at bemærke.
12:06	Emdrup Vænge	Ild i bil	Overtændt bil, slukket med HT, skadestedet overgivet til politiet.
13:08	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:11	A.F. Beyers Vej	Røg fra lejlighed	Defekt elinstallation var årsag til røg fra kabelbakke, el-forsyning afbrudt, mindre område af loft banket ned for at besigtige etageadskillelse, mindre glødebrand slukket med Co2 kulsyreslukker, eftersyn med termisk kamera, intet yderligere at bemærke.
13:34	Kanal Holmen	Brandalarm	Blind alarm, grundet damp fra fyr.
14:28	Køge bugt Motorvejen	Trafik ulykke	Falsk Alarm.
16:01	Beatevej	Eftersyn	Eftersyn i beboelsesejendom, røgalarm løbet løbsk, håndstige rejst for at besigtige lejlighed udefra, intet at bemærke, termisk kamera viser normal temperatur i lejligheden, bestyrelsesmedlem på stedet ville kontakte varmemester.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-03-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-03-2018 til kl. 08.00 den 16-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:40	Kantorparken	Brandalarm	Ild i rollator, slukket af personale før ankomst. Området udluftet og anlæg reetableret.
17:43	Vanløsehøj	Røg fra kælder	Kortslutning i batteri til nødbelysning, ingen brand, røglugt. Området efterset.
17:53	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved brv. ankomst.
18:16	Bernhard Bangs Alle	ISL-Eftersyn	Afhjælpning af elevatorstop.
18:18	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:18	Birmavej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
19:37	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
19:43	Philip De Langes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:57	Skelgårds Vænge /	Mindre forurening	Frederiksberg disponeret til Hvidovre til færdselsuheld ved en fejl, stoppet på radio, Station Hvidovre sendt i stedet for.
20:10	Teglholmens Øst kaj	Brand-Landbrugsredskab	Ild i arbejdsredskab (rammemaskine) slukket med højtryksrør.
23:00	Fuglebakken	Ild i bygning, Institution	Ved ankomst kontakt med anmelder. Viser sig at være mindre bål uden for bygning, slukket med vandlukker.
23:25	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
23:44	Fortkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:08	Støberigade	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm, røg fra røgalarm i underetagen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-03-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-03-2018 til kl. 08.00 den 16-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:04	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved lettere røg fra produktionsanlæg, ved brandvæsnetts ankomst til stedet er der en svag røglugt i rum med flaskeautomat, elinstallationer & maskiner kontrolleret med termiskamera, intet at bemærke, ejendommen vicevært & personale MENU er informeret, de rekvirerer selv service til ABA centralen.
07:31	Sankt Pouls Plads	Brandalarm	Blind alarm, grundet teknisk fejl.
07:43	Mjølners Parken	Brandalarm	Blind alarm, uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

15-03-2018