

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-03-2018 til kl. 08.00 den 18-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:38	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
09:33	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:46	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:11	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:36	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm pga. håndværkere.
13:58	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:29	Islevhusvej	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld. Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld hvor ovennævnte køretøj var involveret. 2 personer tilset af ambulancepersonale.
16:28	Borgbjergsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
17:28	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:35	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:48	Vejlands Allé	Naturbrand	Ild i ca. 1000 m2 uopdyrket græsareal på Amager Fælled, slukket med HT-rør fra 2 sprøjter samt branddaskere. Overdraget skadestedet til politiet.
17:55	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra strygejern.
18:23	Egegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm da flamedetektor blev udløst ved en fejl.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-03-2018 til kl. 08.00 den 18-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:30	Knippelsbro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:08	Nørregårdsvej	Ild i bil	Ild i en varebil, som holder i indkørsel. Slukker med et HT-rør.
22:22	Anker Heegaards gade	Røg fra Lejlighed	Ved ankomst konstateres at der har været ild i ½ m2 køkkengulv. Branden er slukket og der luftes ud. Ingen truffet på adressen, overgivet til politiet. Området kontrolleret med termisk kamera.
22:23	Korsdalsvej	Trafikulykke	Ambulance mødt. Roskildevej spærret i udadgående retning. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet. Skadestedet overdraget til politiet.
22:24	Panumsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:48	Hammerholmen	Ild i Industribygning	Glødebrand i træmølle. Møllen kølet med 2 C-rør, adskilt og glødebrand slukket.
22:49	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:24	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
04:48	Borgmester Fischers vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
04:56	Amagerbro Torv	Ild i Skraldespand	Brand Ild i skraldespand, slukket af tilskuere med vandslukker, vi har efterslukkede, ligeledes med vandslukker.
06:54	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-03-2018 til kl. 08.00 den 18-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
07:56	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03