

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-03-2018 til kl. 08.00 den 22-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:06	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys.
08:17	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm, grundet madlavning.
08:49	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
09:28	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:53	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:35	Sofielundsvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:45	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:38	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:10	Bymuren	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld, sikring af skadested, samt oprydning.
14:26	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
14:39	Søtorvet	Redning andet	En svane var indfanget i fiskesnøre og blik. Frigjort svanen, svanen havde det efter omstændighederne godt og kunne straks slippes løs i naturen igen.
15:31	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:34	Nyvej	Røg fra bygning	Røg stammede fra madlavning. Udrykning reduceret til sprøjten.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:52	Frederiksborgvej	Eftersyn	Beboere havde glemt boller i ovnen. Dette udløste røgalarmen. Denne kunne dog ikke høres, da han var på besøg hos underbo. Beboeren 2 tv havde alarmeret. Ejer af lejligheden ventilerede selv vha. naturlig ventilation gennem vinduer.
17:16	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem lastbil og personbil på Amagermotorvejen. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Assisteret ambulancetjenesten med at tilse personerne. De materielle skader var begrænset, begge køretøjer kunne køre derfra.
18:04	Slotsherrensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:06	Elmegade	Røg fra lejlighed	Ved beredskabets ankomst konstateres ingen brand i lejligheden, men en bippende røgalarm som var løbet tør for batteri. Beboeren var ikke hjemme, en civil betjent havde skaffet adgang til lejligheden. Overdraget sagen til politiet på stedet.
20:49	Lundtoftegade	Eftersyn	En røgalarm var aktiveret i en lejlighed, ingen hjemme på adressen. Skaffet adgang til lejligheden gennem dør fra køkkentrappen pga. mistanke om glemt gryde på tændt komfur. Konstatere brød i tændt ovn som udvikler kraftig os. Beboeren ankommer kort tid efter og orienteres om situationen. Beredskabet afslutter med nødtørftigt at retablere køkkendøren igen.
23:03	Dagmarsgade	Ild i affald	Mindre ildløs i storskralds oplag. Ildløs slukket med 1 HT. rør tilsat A-skum.
23:58	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:19	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Teknisk fejl på anlæg. Kort tid efter aktivering, nulstiller anlægget sig selv. Anlægget havde lavet lignende fejl døgnet før. Servicetekniker sat på sagen.
04:29	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:11	Brønshøj Kirkevej	Assistance	Assistance til ophjælpning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.