

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-03-2018 til kl. 08.00 den 23-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:03	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:17	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:25	Rådhusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret uden grund.
08:52	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand i detektor grundet rengøring.
09:14	Grønnegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:44	Bratskovvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:05	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmen var aktiveret uden påviselig grund.
11:26	Tegholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
12:40	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på Detektoren.
12:54	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:12	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på Detektoren.
13:21	Trædrejerporten	Brandalarm	Blind alarm på grund af teknisk fejl på anlægget.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-03-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-03-2018 til kl. 08.00 den 23-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:59	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på Detektoren.
14:16	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
14:55	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:14	Frimestervej	Røg fra trappe	Røgudvikling fra glemt madvare i gryde over tændt blus. Tryksat opgangen før adgang til lejligheden. Foretaget eftersyn, kølet gryden i køkkenvasken samt foretaget udluftning. En person, der selv kunne forlade lejligheden tilset af ambulancepersonalet. Overdraget skadestedet til politiet.
17:19	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet sprinkleranlægget var aktiveret grundet teknisk fejl.
17:35	Kirkebjerg Parkvej	Røg fra bygning	Ild i container, slukket med HT.
21:29	Fiskehusene	Ild i bil	Ild i dæk på personbil, slukket med HT.
21:41	Kirkevej	Trafik ulykke	Personbil mod vejtræ, beredskabet sikrede skadestedet og frigjorde en patient fra køretøjet. Beredskabet ryddet kørebanen for vragdele og skubbede køretøjet ind i rabatten. Politi overtog skadestedet.
19:29	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:59	Teglholtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-03-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-03-2018 til kl. 08.00 den 23-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:19	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:01	Amagerbro Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:23	Wildersgade	Eftersyn	Eftersyn for mulig skorstensbrand. Foretaget nærmere eftersyn af skorsten med termisk kamera (40 grader) Ingen gløder eller flammer ved beredskabets ankomst. Beboer kontakter selv skorstensfejer.
22:35	Skjulhøj Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
00:14	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
00:28	Tornegårdsvej	Ild i bil	Ild i personbil, slukket med 2. HT.
06:14	Jyllingevej	Ild i bil	Ild i dæk på Lastbil, slukket med HT.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-03-2018