

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-02-2018 til kl. 08.00 den 01-03-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:11	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:22	Larslejsstræde	Brandalarm	Ressource person tilkaldte tekniker for reetablering af sprinkleranlæg.
09:46	J.C. Jacobsens Gade	Brandalarm	Detektor udløst på grund af, forhøjet temperatur i lokale.
09:48	Sølvgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
10:14	Søndermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:42	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:44	Lykkesholms Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.
11:20	Gårdstedet	Redning	Beredskabet kom ikke i brug, idet alle personer var kommet fri ved vores ankomst.
12:26	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:39	Vanløsehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
13:10	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:25	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:40	Paul Bergsøes Vej	Ild i affald	Ild i større affaldsoplag, slukket med vandkanon.
14:18	Borups Allé	Trafik ulykke	Oprydning efter færdselsuheld. Begge biler kørt ind til siden. Vejbanen fejret, politiet overtog skadestedet.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:23	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:34	Njalsgade	Skraldespand i det fri	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
15:45	Bohrsgade	Olie spild	Udlagt 20 liter absodan, for opsamling af oliespild.
15:50	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
16:59	Toftegårds Allé	Røg fra Etageejendom	Ild i ventilationsanlæg i pizzeria, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
17:13	Dr. Priemes Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.
18:14	Henrik Steffens Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.
18:26	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
18:32	Strandgade	Il i skorsten	Ild i skorsten, beredskabet fejede skorstenen og fortog eftersyn af denne. Beredskabet rekvirerede skorstensfejer.
19:39	Steenstrups Alle	Brandalarm	Kraftig vandskabe fra 3 sal og ned, grundet utæt sprinklerhoved. Ca. 200m2 berørt. Iværksat følgeskadebekæmpelse med dykpumper og vandstøvsugere. Skadestedet overdraget til skadeservice firma.
20:22	Ole Jørgensens Gade	Ild i lejlighed	Gløder fra skorsten, rejst drejestige og fejte skorstenen. Foretaget eftersyn på loft, intet at bemærke. Fjernet sod og aske ved renselem i kælder, efter fejning.
23:14	Bakkegårds Alle	Skorst.brand	Ild i skorsten, slukket med pulverlukker. Foretaget eftersyn af loft samt rejst drejestigen for eftersyn af skorsten, intet at bemærke.
23:23	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
01:03	Enghavevej	Ild i lejlighed	Røgalarm aktiveret i lejlighed, beboer konstaterede let røg og på begyndte udluftning. Ved beredskabets ankomst er der ingen røg. Foretaget eftersyn i andre lejligheder, samt for og bagtrappe.
02:56	Enghavevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:25	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. Ydet assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade.
05:58	Ravnsborg Tværgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, ved gennemgang fandt vi cigaretskodder i skraldespand under køkkenvasken. Lejligheden udluftet.
07:15	Lystrupvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af 2 patienter.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

1.marts 2018

side 3 af 3