

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-04-2018 til kl. 08.00 den 10-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:17	Halfdangsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:25	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:35	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:02	Fabriksparken	Ild i bil	Overtændt bil, slukket med HT. rør.
10:36	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:01	Strandskolevej	Brandalarm	Ild i stolpe, slukket inden Beredskabets ankomst med pulverlukker.
11:49	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:04	Thorvaldsensvej / Bülowsvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem personbil og motorcykel. To patienter tilset af ambulance men ikke indbragt til hospital. Absodan udlagt for opsamling af div. Stoffer. Køretøjer fjernede fra vejkryds. Skadestedet overdraget til Politiet.
15:42	Dirch Passers Alle	Brandalarm.	Ild i viskestykke, slukket før vor ankomst. En del røg ventileret ud af bygning. ABA-skab retableret.
15:58	Øresundsmotorvejen	Redning Andet	Assistance til politiet. Assistancen til politiet bestod i, at få 7 køer op af søen ved starten af Centrum forbindelsen. Ved hjælp af redningsbåd og overflade reddere fik vi køerne op fra søen, og ind i en kvægtransport.
16:00	Medelbyvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet teknisk afprøvning.
18:02	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:02	Strødamvej	Brandalarm.	Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp ved fjernelse af skimmelsvamp.
18:06	Naverporten	Forurening	Blind alarm, Vand på vejbanen.
18:17	Næsbyholmvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i knallert slukket med vandslukker. Efterslukket med Super-højtryksrør tilsat skum. Overdraget til politiet.
18:22	Liljens Kvt.	Ild i skraldespand	Blind alarm, intet fundet.
05:53	Hans Kirks Vej	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
06:26	Amagermotorvejen	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld, skadested overdraget til Politiet.
07:17	Rødovre Centrum	Brandalarm.	Blind alarm, ukendt årsag.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.