

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-04-2018 til kl. 08.00 den 27-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:49	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
10:06	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:08	Ørestads Boulevard	Elevator stop	Udtaget 2 personer efter et elevatorstop stoppet mellem 1. og 2. sal
11:35	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
11:59	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg (autoklaver).
12:11	Lygten	Eftersyn	Gryde brændt på ifm. madlavning. Beboer havde selv slukket samt luftet ud ved vores ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til Politiet.
15:29	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (røgmaskine).
18:46	Byparkvej	Trafikuheld	Sikring af skadested
20:29	Holmbladsgade	Assistance til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:41	Frederikssundsvej	Ild i bygning	Brand i ventilationssystemet i Kebab restaurant. Branden havde spredt sig fra ventilationssystemet til loft og inventar. Branden i restaurant slukket med HT'er, og branden i ventilationssystemet slukket med skæreslukker. Ventilationssystemet i restaurant adskilt og båret til det fri for efterslukning. Lejligheder over brand eftersat for røgspredning. Mindre røgspredning til lejlighed lige over restaurant, denne ventileret vha. naturlig ventilation. Loftetage eftersat for røg og brandspredning iab. Restaurant ventileret vha. overtryksventilator. Skadested overgivet til skadeservice og politiet.
21:47	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:16	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
23:41	Lyrskovgade	Assistance til	Psykisk syg kvinde havde overhældt sig selv med 3dobbeltsalmiakspiritus for at begå selvmord. Patienten skyllet med HT'er og derefter pakket ind i alutæppe samt ambulancetæppe og overgivet til ambulancetjenesten.
01:38	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:59	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.