

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-04-2018 til kl. 08.00 den 28-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:09	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra brug af hårtørrer.
11:56	Tøndergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:57	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:12	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
12:40	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:57	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
13:45	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
14:02	Gammel Kongevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
14:29	Voldgade	Ild i affald	Ild i beklædning slukket med 1. HT
14:34	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:07	Muldager	Ild i træ	Ild i træstub. Slukket med HT rør.
16:50	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
17:51	Store Kongensgade	Ild i container	Ild i container, slukket før beredskabets ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

28-04-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-04-2018 til kl. 08.00 den 28-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:52	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:56	Hedemarksvænge	Eftersyn	Stoppet på radio.
18:35	Søndre Fasanvej	Ild i lejlighed	Ved beredskabets ankomst kunne der konstateres røgudvikling fra lejlighed. Indsat et. røgdykkerhold i lejlighed med HT rør samt eftersyn for røg og brandspredning til trappe og overliggende lejlighed. Ved nærmere eftersyn finder man en mindre brand i køkken. Ingen yderligere brandspredning til overliggende lejlighed. Under slukningsarbejdet finder man en mistænkelig genstand på køkkenbordet i lejligheden. Politiet orienteres. Der besluttet evakuering af flere opgange efter fund af genstand. Ved nærmere undersøgelse viser det sig at være batterier til opladning. Ingen yderligere fare. Skadestedet overdrages til politi og skadeservice.
20:29	Kenny Drews Vej	Assistance til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:21	Glucksvej	Røg fra trappe	Mindre ildløs op ad dør, slukket af beboer før beredskabets.
22:08	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:22	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
23:04	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
23:23	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
00:38	Gammel Køge Landevej	Trafik ulykke	Solouheld, hvor bil havde påkørt 2 parkeret biler. Ryddet kørebanen for vragdele, og overdraget skadestedet til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

28-04-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-04-2018 til kl. 08.00 den 28-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:56	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:05	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:15	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
02:22	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
02:40	Hillerødgade	Ild i bil	Ild i bil i forbindelse med færdselsuheld, slukket med HT-rør.
03:20	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

28-04-2018