

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-03-2018 til kl. 08.00 den 01-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:49	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:58	Willemoesgade	Eftersyn	Ukendt lugt i opgang, konstateret der var tale om madlavning. Intet foretaget.
11:37	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:51	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:00	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:52	Vibens kvarter	Redning	Ass. til ambulance.
16:39	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:11	Grønnegade	Røg fra tag	Ved ankomst ingen røg, drejestige rejst for eftersyn, intet fundet. Formoder der var tale om røg fra optænding.
19:38	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
20:15	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:39	Ravennavej	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Vand strømmer ud ved vandhanen i køkken. Lukket for vandet og skrabet ca. 100 liter vand til afløb.
22:06	Tjørnevangen	Ild i container	Bål på gaden, slukket med et HT-rør.
22:58	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet damp fra kompressor.
23:07	Sankt Pauls Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**31-03-2018**

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-03-2018 til kl. 08.00 den 01-04-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:23	Skindergade	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 2 personer ud.
00:30	Bymuren	Ild i bil	Ild i bil, slukket ved ankomst, overdraget til politiet.
03:19	Kisum Parken	Brand alarm	Blind alarm, grundet tobaksrøg.
03:45	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

**31-03-2018**