

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-05-2018 til kl. 08.00 den 05-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:01	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
08:37	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:21	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørretumbler.
10:50	Falkoner Alle	Redning	Færdselsuheld imellem 2 biler ved lav fart. Ingen personskade og ikke brug for vores hjælp.
11:59	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var ramt af seng der blev flyttet på gangarealet.
12:09	Ewaldsgade	Brand	Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenset ved mindre lækage på køretøj.
12:48	Thorshavns-gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:49	Tværvangen	Brand	Ild i personbil, slukket med HT'er.
14:28	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:34	Blågårdsgade	Brand	Blind alarm, idet meldingen ild i bygning, viste sig at være kraftig mados fra ventilation. Ventilationsrøret kontrolleret vha. termisk kamera i restaurant, udvendig på bygning, samt på loftet - iab. Politiet overtog skadested.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:53	Kettegårds Alle	Brandalarm	Blindalarm pga. madlavning.
17:12	Bystævneparken	Brand	Knallert stort set udbrændt ved ankomst, efterslukket med vandslukker. Politiet overtog skadested.
17:17	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Ved ankomst til aktiveret ABA i Fields, blev det konstateret at en sprinkler var vaktiveret på 2. sal. Sprinkleren var udløst pga. brand på personale toilet. Branden er høst sandsynligt startet pga. tobaksrygning, da der var spor efter adskillige cigaretskodder på stedet. Udstrømmende vand bremset med sprinklerkile. Sprinklerpumpe standset, og sprinkleranlægget tømt for vand på den aktiverede streng. Der blev sat ind på at standse skade, vha vandstøvsugere samt butikcenteret med deres gulv vaskemaskine. Vandskaden ramte 2 restauranter, samt 2 underliggende butikker. Butikcenter bestilte selv følgeskadefirma. Stedets tekniker tilkaldt for retablering af sprinkleranlæg, og stedets vagter sat til at rundere, indtil anlægget var i orden. Politi samt skadeservice overtog skadested.
17:34	Troldkærvej	Brand	Lastbil påkører træstub, får hul i dieseltanken. Hul var stoppet ved beredskabets ankomst.
18:37	Torpedammen	Brand	Ild i stor affaldscontainer slukket med vandkanon.
19:32	Solbjerg Plads	Brand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
19:37	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
19:58	Marengovej	Brand	Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenede på grund af utæthed i brændstofsysteemet på køretøj.
20:01	Højbro Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:41	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:37	Sydbanestien	Brand	Konstateret røg i gaden i området ud for Hørdumsgade 41. Sprængt døre for adgang til kælder i ejendommen, iab. Rejst drejestige for eftersyn med termisk kamera fra stigetop samt rekvireret droneberedskab for eftersyn med termisk kamera fra luften. Fundet et bål i have på modsat side af jernbanen. Slukket bål med HT-rør samt oplyst beboeren om at afbrænding ikke er tilladt i tætbebygget område.
23:06	Kisumparken	Brandalarm	Blindalarm ukendt årsag.
23:19	Valby Langgade	Brand	Ild i 400 l. container, slukket med HT-rør. Container udbrændt. Overdraget skadestedet til politiet.
00:25	Vodroffs Tværgade	Brand	Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.
00:38	Abildager	Brandalarm	Blindalarm ukendt årsag.
02:18	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund ABA tilsluttet trapperumssprinkling i 3 opgange. Foretaget eftersyn i opgange IAB. Lukket røglemme i de 3 opgange. Sprinklercentral ikke aktiveret. Det var ikke muligt at retablere centralskabet uden at udkoble gr. 1. VC rekvirerer tekniker for service på anlæg.
02:33	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
04:31	Silkegade	Brandalarm	Assistance til tekniker for adgang til sprinklercentral.
05:02	Nørrevangen	Brand	Ild i bil, slukket med HT.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

5. maj 2018