

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-05-2018 til kl. 08.00 den 12-05-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| 08:06 | Købmagergade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. |
| 08:32 | Nørre Allé / Universitetsparken | Færdselsuheld | Færdselsuheld, bus mod personbil, skadested sikret med køretøjer, en person medicinsk fastklemt i personbil, fordør og bagdør samt B-stolpe i venstre side på personbil klippet af, person skånsomt udtaget på spineboard og overgivet til ambulance tjenesten, bus og bil flyttet ind til siden, asodan udlagt, vragele ryddet fra kørebanen. |
| 08:46 | Tornehøj | Brandalarm | Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. |
| 11:09 | Kirkebjerg Alle | Brandalarm | Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. |
| 11:39 | Troels-Lunds Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 12:49 | Dirch Passers Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra elkedel. |
| 13:25 | Sundholmsvej | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en beboer. |
| 13:39 | Kenny Drews Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af sprinkleranlægget. |
| 14:13 | Husumgade | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. |
| 14:13 | Hammerholmen | Trafikulykke | Sikring af skadested, samt oprydning. |
| 14:21 | Parkvej/ Fasanstien | Olie spild | Tromle med 200 L motorolie væltet, olien opsamlet. |
| 16:59 | Bymuren | Ild i container | Ild i affalds container, slukket med HT. rør med skum. |
| 17:15 | Bystævneparken | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. |
| 18:35 | Frederikssundsvej | Ild i container | ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. |
| 20:38 | Refshalevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|---------------------|-----------------|--|
| 20:58 | Avedøre Havnevej | Trafikulykke | Sikring af skadested. |
| 21:07 | Stenager | Brandalarm | Blind alarm, alarmtryk udløst ved en fejl. |
| 22:37 | Jagtvej | Røg fra kælder | Røg fra vaskeri i kælder på kollegie, stammer højst sandsynligt fra en cigaret der er kastet ned i aftrækskanalen fra tørretumblerne, som kommer op i græsset 2 meter væk fra bygningen, lidt gløder slukket med HT, kælder ventileret med overtryksventilator, skadested overdraget til Politiet. |
| 23:06 | Bystævneparken | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. |
| 23:09 | Bymosevej | Ild i knallert | Knallert slukket med HT. rør. |
| 00:51 | Gyldenrisvej | Eftersyn | Foretaget eftersyn i lejlighed/ejendom med gasmåler for gaslugt. |
| 02:29 | Søndre Røsevej | Ild i container | Container slukket med 2 HT. rør. |
| 02:40 | Arne Jacobsens Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 03:18 | Arne Jacobsens Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.