

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-05-2018 til kl. 08.00 den 21-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:39	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:14	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:46	Skarøgade	Brand	Ild i lejlighed slukket med HT'er. Et sminkespejl med forstørrelse, var muligvis årsag til antændelsen, da det lå i solskinnet. Opgang ventileret og tryksat, lejlighed slukket med HT'er og efterkontrolleret med termisk kamera. Loft kontrolleret for brand og røgskade - iab. Vindueskarm brandskadet, og soveværelse røgskadet. Resten af lejligheden lettere røgskadet. Skadeservice samt politiet overtog skadestedet.
12:13	Kronager	Brand	Røg fra el-installation.
12:44	Hulgårdsvej	Redning	Sammenstød mellem 2 personbiler - sikret skadested m. køretøjer og skilte. Udlagt HT/sikring - anlagt halskrave på chauffør, tilset øvrige involverede. Klargjort til tagløft - ikke udført - 1 person forlod selv køretøj efter tilsyn af Læge amb. Ryddet skadested for køretøjer og vragdele – opsamlet kølervæske/benzin/olie m. 1 ps absodan. Politiet overtog skadested.
12:48	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (Røg fra tyveri røgkanon).

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

08-01-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-05-2018 til kl. 08.00 den 21-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:12	Nøjsomhedsvej	Assistance	Assistance til Københavns ungeherberg, med afdækning af knust rude.
15:54	Carsten Niebuhrs	Brand	Melding om ild i skraldespand. Intet fundet på adressen.
15:54	Hedeengvej	Redning	Hest i et dybt mudderhuld. Hesten kommer selv op.
17:15	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:50	Stefansgade	Brand	Sendt til assistance til politiet med ønske om slukning af bål. Hørsholmsgade Slukket mindre bål med HT-rør.
20:22	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:24	Overgaden Oven Vandet	Redning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:34	Dyringparken	Brand	Ild i knallert slukket med 1 HT.
23:24	Albertslund station	Brand	Ild i skraldespand slukket ved ankomst.
23:39	Østrigsgade	Brand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
23:48	Islands Brygge	Brand	Ild i paller anlagt på græsplæne, slukket med HT'er.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-05-2018 til kl. 08.00 den 21-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:58	Stadens Vænge	Brandalarm	ABA viste sig at være ild i skraldecontainer. Slukket med HT'er. Beboerne havde ved ankomst selv trukket container til det fri. Containeren stod under nedfaldsskakt. Ingen røgskade i bygning.
03:18	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
03:46	Brøndbyøstervej	Brand	Ild i bil slukket med 1 HT og skum.
05:46	Teglhølmegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:00	Ejbyvej	Brand	Ild i knallert slukket med 1 HT.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

08-01-2017