

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-05-2018 til kl. 08.00 den 28-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:23	Herholdtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
11:51	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:25	Herholdtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
16:51	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:14	Heimdalsgade	Ild i affald	Røgudvikling fra skraldespand i det fri, fyldt med vand fra HT-rør. Foretaget eftersyn.
22:16	Kornmarksvej	Forurening	Oprydning efter færdselsuheld.
22:42	Ved Slusen	Mindre brand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
22:53	Vesterbrogade	Brandalarm	Sprinklerventil aktiveret på værelse pga. ubetænksomhed. Afbrudt for vandet til sprinkleranlægget og påbegyndt opsugning af vand på værelse på 2. sal samt underliggende værelse på 1. sal. Hotellet rekvireret selv følgeskadefirma, som overtog skadestedet.
23:04	Brøndby Strand Centrum	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. rør.
00:52	Eversvej	Ild i kælder	Ild i affald i skralderum, slukket med HT-rør. Ventileret kældergange med overtryksventilator og udluftet bagtrappe. Foretaget eftersyn af hovedtrappe og loft for røgspredning, intet at bemærke, Skadestedet overdraget til politiet.
01:25	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
03:38	Absalonsgade	Røg fra bygning	Beredskabet blev modtaget af beboer som oplyste at der havde været ild i muld i potteplante på altan og denne var slukket med vand.
03:12	Istedgade	Ild i container	Ild i blomsterkasse i dette fri, slukket med HT-rør.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.