

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-05-2018 til kl. 08.00 den 29-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:11	Avedøre Havnevej	Færdselsuheld	Solo ulykke bil ramt træ, en person kørt på hospitalet.
09:12	Niels Ebbesens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:51	Randersgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
10:12	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:12	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:03	Arnold N Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, røg fra rottefænger.
11:28	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker.
11:39	Hvissingegade	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
11:50	Arnold N boulevard	Brandalarm	Blind alarm, røg fra rottefænger.
11:58	Gullfossgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:21	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker.
12:35	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
12:48	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af spray fra luftfrisker.
13:26	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, vandrør påkørt årsag til alarm.
14:23	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, aktiveret af håndværker.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-05-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-05-2018 til kl. 08.00 den 29-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:43	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
14:46	Hulgårdsvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Kørt køretøjerne ind til siden af vejen og fejret kørebanen.
15:35	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:45	Halfdansgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
15:58	Kilevej	Redning	Redning af person som havde fået fod i klemme i svingdør. Var kommet fri før beredskabets ankomst.
16:15	Refshalevej	Oliespild	Anmeldelse om olieforurening i havnen. Ved ankomst konstateredes tyndt lag oliefilm på 100-120 m2 som var kraftigt aftagende. Kilden til udslippet kunne ikke konstateres.
16:28	Carl Plougs Vej	Røg fra bygning	Røg fra kælder i etageejendom, vist sig at komme fra optænding i en brændeovn som ikke havde luft nok. Brændeovnen fik tilført mere luft til optænding, og lokalet ventileret for let røgbelastning. Røgen havde spredt sig til tilstødende varmekælder, som ligeledes blev ventileret for røg. Skorsten tømt for en del aske, for at skabe yderligere træk. Vicevært blev gjort opmærksom på at kontakte skorstensfejer, for eftersyn af skorstenen.
16:47	Falkoner Alle	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt, som viste sig at stamme fra utæt gasflaske til dessertbrænder i butik i stueetage.
17:02	Vigerslevvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 personbiler. Ved beredskabets ankomst lå den ene bil på taget. Alle personer var kommet ud af køretøjerne. En person indbragt til hospital. Udlagt sikringslange, vendt bil og trukket denne til side af vejen. Fejet kørebanen og overdraget skadestedet til politiet.
18:04	Hillerødgade	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-05-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-05-2018 til kl. 08.00 den 29-05-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:54	Kærdammen	Brand	Ild i knallert slukket med en HT.
21:57	Havneholmen	Olie spild	Anmeldelse om olieforurening på vandet. Konstateret en tynd og lille oliefilm på vandoverflade. Vurderet uskadeligt og ikke opsamlingsmuligt.
02:28	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:30	Danstrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

29-05-2018