

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-06-2018 til kl. 08.00 den 02-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:50	Dronningens Tværgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
10:11	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:36	Smyrnavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk apparat.
11:14	Grønnemose Allé	Drukneulykke	2 børn fra en børnehave var blevet væk under leg i moseområde. Plan for eftersøgning iværksat, men standset undervejs, da institutionen meddelte at børnene var fundet tilbage ved egen hjælp. Eftersøgningsaktionen blev derefter afblæst.
11:33	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Melder aktiveret på grund af varme / fugtige håndklæder som var lagt i linnedskab.
12:05	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:06	Nordmarks alle/ Vallensbæk torvevej	Færdselsuheld	2 biler impliceret i færdselsuheld, 1 pt. lettere tilskadekommen
12:56	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:14	Raffinaderivej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, samt oprydning af vejbane pga. glasskår.
13:17	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var kørt i stykker.
13:51	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:23	Islevhusvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld bil mod bil, sikring af skadested, alle personer var ude af bilerne ved beredskabets ankomst til stedet, Ambulance og Politi mødt, udlagt ca. 5 kg alfob til opsugning af kølervæske, bilerne var kørt ind til siden, skadestedet overdraget til Politiet.
14:29	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-06-2018 til kl. 08.00 den 02-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:37	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:47	Engvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
15:17	Gammel Køge Landevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld bil mod bil, ingen personskade, begrænset materielle skader, den ene bil kunne ikke selv køre fra stedet, denne blev skubbet ind til siden.
16:05	Kobbelvænget	Eftersyn	Ild i altankasse, Ved beredskabets ankomst var der ild i 2 stk. plast altankasser på altan i stuelejlighed, 1 HTer udlagt for slukning af altankasserne fra gadeplan.
16:26	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmtryk blev aktiveret i forbindelse med udskiftning af samme, der var aktiveret ved tidligere alarm.
20:59	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:35	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:59	Moselgade	Brand i container i det fri	Ild i container på 400 liter. Placeret i skraldeskur, efterslukkede med 1 HTer, da beboer på stedet allerede havde slukket det meste inden beredskabets ankomst til stedet.
22:40	Willemoesgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i beboelsesejendom viste sig at være en glemt gryde på gaskomfur, der var brændt på. , Skadeservice tilkaldt for korrosions måling, Politiet overtog efterfølgende skadestedet.
23:09	Fiskebakken	Drukneulykke	Patient i båd hjulpet op på bådebro, overfladereder flytter båd fra stenmole til lav bådebro hvor det er muligt for borger at kravle op.
23:44	Korsgade	Ild i bygning	Ild i bygning, viste sig ved brandvæsnetts ankomst at være en biopejs på gulvet i midten af gymnastiksal, hvor der var sovende børn, den blev slukket med det samme.
23:50	Klintevej	Ild i skraldespand i det fri	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HTer.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-06-2018 til kl. 08.00 den 02-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:03	Enghavevej	Bygningsbrand i butik	Ved brandvæsnets ankomst til skadestedet viste det sig at være en mindre kortslutning i en stikkontakt på et køleskab, ejer havde selv taget stikket ud.
00:13	Sundby Parkvej	Brand i affaldsoplag i det fri	Bål i bål fad, slukket før ankomst, beboer orienteret om at bål afbrænding ikke er tilladt efter mørkets frembrud.
00:26	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
01:15	Bispebjerg Parkallé	Bål på gade	Ild i 500 L. affaldscontainer. Slukket med 1 HT'er tilsat a-skum.
01:24	Egegade	Eftersyn	Melding om aktiveret røgalarm på bagtrappe. Ved ankomst var alarmen stoppet. Eftersyn på bagtrappe foretaget, intet at bemærke.
02:04	Kong Georgs Vej	Eftersyn	Løbsk el-pumpe i brusekabine. Pumpe var stoppet ved ankomst. Beboer ønskede ikke at vi foretog os yderligere.
03:25	Guldbergsgade	Ild i affald	Ild i container, slukket med 1 HT'er.
03:40	Magistervej	Ild i knallert	Kraftig brand i scooter, slukket med 1 HT'er tilsat a-skum.
06:41	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:05	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-06-2018