

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 10-06-2018 til kl. 08.00 den 11-06-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|------------------|----------------------|---|
| 08:58 | Vanløse Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:12 | Bryghuspladsen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:26 | Hesseløgade | Eftersyn | Beboer konstaterer der er meget varmt i væg og gulv på badeværelset. Foretaget eftersyn med termokamera og konstateret temperature op til 80 grader. Foretaget eftersyn i omkringliggende lejligheder. I den ene lejlighed havde der været en vandskade, hvorfor der var sat en varmekilde op for at udtørre væggene, varmen stammede fra denne. Ingen fare for de omkringliggende lejligheder. |
| 10:28 | Hjortøgade | Ass til politiet | Assistance til politiet med rengøring af gade. |
| 12:09 | Emdrupvej | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. |
| 13:08 | Holmbladsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 13:40 | Rolighedsvej | Ass. til ophjælpning | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. |
| 14:54 | Hovedvejen | Spuling af gade | Rengøring af gaden efter trafik ulykke. |
| 15:43 | Troels-Lunds Vej | Brandalarm | Brandalarm aktiveret grundet mindre ildløs i person. Skadestedet overdraget til politi og ambulancetjenesten. |
| 15:56 | Howitzvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg. |
| 16:04 | Bystævneparken | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 10-06-2018 til kl. 08.00 den 11-06-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|-------------------------|----------------------|--|
| 16:34 | Slesvigsgade | Ild i knallert | Melding om brand i skur ved baggård. Ved ankomst viste det sig, at være brand i knallert. Slukket med HT rør. Skadestedet overdraget til politiet. |
| 18:23 | Gyldenrisvej | Ass. til ophjælpning | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. |
| 19:40 | Ærøvej | Eftersyn | Røgalarm aktiveret i lejlighed. Låsesmed tilkaldt via politiet. Intet at bemærke. |
| 19:52 | Arne Jacobsens Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 20:11 | Gunnar Nu Hansens Plads | Ild i skraldespand | Ild i skraldespand. Slukket med HT rør. |
| 20:17 | Dalføret | Eftersyn | Eftersyn efter mindre ildløs i soveværelse. Beboer havde selv slukket branden. Eftersyn foretaget med termiskamera. Intet at bemærke. |
| 21:02 | Øster Voldgade | Bål på gade | Ild i palle i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. |
| 23:09 | Hanstholmvej | Ild i græs | Anlagt bål ved institutions bålplads. Ingen fare for brandspredning. Slukket med HT rør. |
| 23:10 | Bluevang alle | Ild i bil | Ild i bil slukket med 1. HT. |
| 23:44 | Fabriksparken | Brandalarm | Eftersyn foretaget. Overophedet batteri. |
| 04:14 | Adelgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 10-06-2018 til kl. 08.00 den 11-06-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|-----------------|----------------|---|
| 05:03 | Sofienhøjvej | Eftersyn | Mindre ildløs i altankasse på 4 sal. Rejst drejestigen for nærmere eftersyn. Slukket med vandslukket. |
| 07:37 | Søndre Ringvej | Ild i bil | Varmer bremses, eftersyn foretaget. |
| 07:55 | Gammel Kongevej | Redning | Stoppet på radio. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-06-2018