

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-06-2018 til kl. 08.00 den 12-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:05	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra strygejern.
08:14	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
09:55	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, skyldes røg fra overophedet kompressor.
08:59	Motorring 3	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
10:35	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:47	Fengersvej	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk taget uden påviselig grund.
10:55	Hermodsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:30	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:36	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, grundet madlavning.
11:51	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:59	Holbækmotorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
12:04	Allegade	Benzin udslip	Mindre benzin spild på p-plads - udlagt absodan til opsugning - efterfølgende fejet op.
12:06	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:28	Theodor Christensens	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Plads madlavning.
13:34	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-06-2018 til kl. 08.00 den 12-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:29	Vermundsgade	Brandtryk	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:40	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:20	Fortkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:11	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:15	Ved Ovnhallen	Min. Forurening	Mindre benzinspild, kælder udluftet.
17:44	Baggesensgade	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 2 personer ud.
17:49	Stefansgade	Røg fra Lejlighed	Ild i altankasse, slukke med HT-rør.
17:50	Margretheholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:05	Rubingangen	Container i det fri	Ild i 600 l container, slukket med 1 HT-rør.
18:13	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:43	Østbanegade	ISL-Eftersyn	Eftersyn for løst klæde der hang fra stillads, ejer kontaktet så klædet kunne fastgøres igen.
19:44	Christian Paulsens vej	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.
20:43	Tagensvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:34	Tranehaven	ild i affald	Ild i bord, slukket med en vandslukker.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-06-2018 til kl. 08.00 den 12-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:02	Amerika Plads	Eftersyn	Eftersyn for dårlig lugt i lejlighed, foretaget eftersyn, og nogle væsker fjernet fra badeværelse.
23:29	Magistervej	Trafikulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld hvor ovennævnte køretøj var involveret. Mindre færdselsuheld, 2 biler i frontal sammenstød.
23:31	Frederikssundsvej	Ild i bygning	Melding om ild i bygning, viste sig at være fra et ventilationsanlæg, foretaget eftersyn, intet at bemærke.
01:08	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

11-06-2018