

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-06-2018 til kl. 08.00 den 13-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:14	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:43	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. Håndværker tog fejl af lyskontakt og brandtryk. Tivolis beredskab mødt og konstateret hændelsens sammenhæng. Retablering overdraget Tivoli.
08:54	Vestre Teglgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:45	Marmorvej	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst kraftig røg i køkken, kantine samt atrium. Mindre ildløs i gryde i køkken slukket af personale før HBR ankomst med CO2-slukker og brandtæppe. Foretaget udluftning, dels med indbygget ventilationsanlæg i atrium dels med beredskabets overtryksventilator i køkken og kantine. Flere medarbejdere havde indåndet røg. Sikkerhedspersonalet kontaktede selv AMK via 112. 4 personer tilset af ambulancepersonale. Sikkerhedspersonale forestår selv følgeskadeafhjælpning.
10:30	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:55	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, sprinklerdyse påkørt.
11:36	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.
12:50	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:11	Sankt Annæ Plads	Eftersyn	Stigen rejst og løsthængende vindue, der truede med at falde ned, taget af hængsler og sat ind i lejligheden.
16:22	Carl Jacobsens Vej	Ild i affald	Ild i aviser påsat af nogle unge mennesker. Slukket af beboere ved brandvæsenets ankomst. Politiet overtog.
14:36	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, grundet madlavning.
16:37	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, Ukendt årsag.
17:09	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:04	Buntmagervej	Assistance	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:12	Kongens Nytorv	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker.
19:57	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Sikring af skadested, samt oprydning.
20:46	Arne Jacobsens Allé	Benzin udslip	Ved brandvæsenets ankomst havde vagtmand strøet grus på spild af olie (ca. 15 l.). Aftalt med vagtmand at gruset bliver liggende til i morgen hvorefter Han vil formidle gruset kørt bort.
21:13	Lyngbyvej	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:30	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, grundet støv.
22:37	Bispebjerg Parkallé	Brand i Knallert	Ild i knallert slukket med HT-rør.
23:14	Nørrebro Vænge	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:18	Standsmarksvej	Ild i affald	Ild i affald, slukket med HT. rør.
23:20	Kisumparken	Brand	Ild i Legeplads og trappetårn, slukket med 2 HT. rør.
23:30	Emdrupvej	Ild i bil	Ild i personbil slukket med to HT-rør. Politi overtog skadested.
01:59	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
03:04	Jagtvej	Container i det fri-Brand	Ild i to 240 l og en 600 l affaldscontainer slukket med HT-rør tilsat A-skum.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.