

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-06-2018 til kl. 08.00 den 16-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:21	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:22	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:29	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp udslip.
09:01	Islevdalvej	Brand i elinstallation	Ild i maskine i produktionshal, slukket ved ankomst. Efterslukning samt overtryksventilering foretaget.
09:51	Birkelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst.
09:58	Ved Bellahøj Nord	Elevator stop	Ved beredskabets ankomst var personerne kommet ud ved hjælp af en vicevært.
10:45	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:43	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:00	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:11	Frue Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden på grund af fugt.
14:58	Motorring 4	Trafikulykke	Personbil, varevogn og lastbil kørt sammen. Skadestedet sikret. 2 patienter teknisk fastklemt i personbil. Frigjort patienter og overdraget i alt 3 personer til ambulancetjenesten.
15:39	Emdrupvej	Trafikulykke	Ved beredskabets ankomst var der ingen på stedet, foretaget oprydning af glasskår i vejkanten.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

16-06-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-06-2018 til kl. 08.00 den 16-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:55	Motorring 4	Trafikulykke	Mindre uheld på motorvejen. Kort efter ankomst sker et nyt uheld med bil på taget med teknisk fastklemt. Sikret skadestedet. Bilen stabiliseret, klippet dør og B-stolpe væk for adgang til patient. Patienten overdraget til ambulancetjenesten.
16:01	Strandjægervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:56	Sølvgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
17:03	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:12	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:35	Sadelmagervej	Ild i affald	Mindre brand i altankasse, beboer ikke hjemme. Rejst drejestigen udvendigt, slukket branden med en trykladet vandslukker. Altankasse nedtaget og placeret på terræn, underrettet politiet på stedet.
17:50	Frederikssundsvej	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand slukket ved beredskabets ankomst.
18:29	Rovsingsgade	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Kørebanen fejlet for vragdele. Overdraget skadestedet til politiet.
22:56	Standporten	ild i skraldespand	ild i knallert, slukket med 1 x HT-rør.
23:04	Roskildevej	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand i det fri, slukket ved beredskabets ankomst.
00:45	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

16-06-2018

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-06-2018 til kl. 08.00 den 16-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:52	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:36	Bogholder Allé / Tornestykket	Naturbrand	Anmeldelse om afbrænding af bål, intet var at finde på adressen.
02:46	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:59	Strandskolevej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
04:39	Biskop Krag's Vænge	Redning	En borger var af en årsag endt på et tag og kunne ikke selv komme ned. Beredskabet fik bragt borgeren ned med en drejestige.
07:29	Drogdensvej	Min. Forurening v/FUH	Oprydning efter færdselsuheld.
07:52	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

16-06-2018