

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-06-2018 til kl. 08.00 den 18-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:30	Sydhavnsgade	Trafik ulykke	To varebiler og en personbil impliceret i færdselsuheld i forbindelse med kø kørsel. En person tilset af ambulance (ikke kørt på hospital). Bjerningsvogn rekvireret for at flytte personbilen til siden. Skadestedet overdraget til bjærngningsfirma.
09:36	Ahrenkildes Allé	Røg fra Bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:01	Gadelandet	Redning	Ved beredskabets ankomst har en dreng siddet fast med sin pegefinger i metalrør på trappestol. Fingeren frigjort, primært med hjælp af håndsæbe. Personalet orienteret vedr. sikkerhed og muligheden for at forhindre at det kan gentage sig. Plaster og hatte uddeles til øvrige børn på stedet.
10:42	Gråstensgade	Ild i container	Kraftig ildløs i omklædningstrailer placeret i Gråstensgade, slukket med 2 HT-rør. Omklædningstrailer udbrændt. Foretaget eftersyn for røgspredning i indtil liggende lejligheder og opgange. Lettere røgspredning til en opgang, i øvrigt intet at bemærke. Der er varmeskader på vinduer til i alt tre lejligheder. Overdraget skadestedet til Politiet.
10:50	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:29	Nyholms Alle	Forurening	Utæt tank på lastbil, udlagt absodan på ca.35 kvm.
11:52	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:23	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

19-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-06-2018 til kl. 08.00 den 18-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:56	Meinungsgade	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst var der røg fra noget et produktionslokale. Beredskabet foretog et eftersyn og konstaterede at der var et filter og støv med gløder. Dette blev taget udendørs og slukket med to spande vand. Derefter foretaget eftersyn med termokamera. Ventilation ligeledes eftersat, men der var intet at bemærke. Beredskabet foretog udluftning og reablerede anlæget.
16:31	Matthæusgade	Eftersyn	Ild i papir på toilet, slukket med vandslukker. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:18	Hyltebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:19	Østerbrogade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:23	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:50	Bellahøjvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld hvor personbil havde påkørt træ og var væltet om på siden. Tre personer fra bilen var kommet ud af køretøjet inden beredskabets ankomst. De blev overdraget til regionen for videre behandling. Bilen vendt om på hjulene og vragele blev samlet. Politiet overtog skadestedet.
00:09	Rødager Alle	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med 1. HT
03:01	Bjelkes Allé	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse om ildløs, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
03:49	Nygårdsvej	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

19-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-06-2018 til kl. 08.00 den 18-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
06:34	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en sprinkler var påkørt.
06:45	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:18	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

19-06-2018