

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-06-2018 til kl. 08.00 den 21-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:22	Frederikssundsvej	Røg fra bygning	Mindre brand i facadeskilt, skruet ned og slukket med vandslukker.
08:35	Guldbergsgade	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed med stor mængde indbo. Tryksat trappe og slukket branden med HT-rør. Beboer reddet ud af lejlighed og overdraget til ambulancetjenesten. Kontrolleret ovenliggende lejligheder samt kælder for røgspredning. Lettere røgspredning til 2 lejligheder. Tilkaldt skadeservice til omfattende røgskade i lejligheden.
08:43	Amagerfælledvej	Assistance til politiet	Rengøring af gerningssted, efter skudepisode.
09:53	Gråbrødretorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:14	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
10:54	Gråbrødretorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:30	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
11:55	Juliane Maries Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:53	Frederikssundsvej	Trafik Ulykke	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet.
13:08	Vestergårdsvej	Røg fra kælder	Mindre ildløs i ventilationsrør i kælder, slukket. Tilkaldt skadeservice som overtog skadestedet.
14:46	Brandholms Alle	Benzinspild	Køretøj med benzin udslip fra påfyldning studs pga. overtryk i tanken. Tankdæksel afmonteret så trykket i tanken forsvinder. Overdraget køretøjet til ejeren.
15:01	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

20-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-06-2018 til kl. 08.00 den 21-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:02	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:11	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
16:14	Sankt Thomas Plads	Assistance til politiet	Opskæring af væltet træ, som lå henover 3 personbiler.
17:01	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
17:43	Mørk Hansens Vej	Røg fra lejlighed	Røg fra lejlighed grundet glemt mad på komfur. Opbrudt dør for adgang til lejlighed. Gryde var fjernet fra komfur og stillet i håndvask. Tilkaldt skadeservicefirma for reparation af dør samt korrosionsmåling i lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet.
19:26	Nørregade	Assistance til politiet	Nedtagning af løs betonkant fra kirketag.
20:42	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
20:52	P. Knudsens Gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient
23:33	C.F. Richs Vej	Naturbrand	Ild i EDB udstyr, slukket med HT-rør.
01:20	Nordre Fasanvej	Trafik Ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udtaget en person skånsom og overdraget denne til ambulancetjenesten. Flyttet køretøj til siden af vej og udlagt Absodan for opsamling af udstrømmende væsker. Skadestedet overdraget til politiet.
01:34	Peder Lykkes Vej	Vandskade	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade grundet sprængt vandrør på 4. sal.
06:54	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.
07:17	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

20-06-2018