

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-06-2018 til kl. 08.00 den 27-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:02	Franciska Clausen Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:53	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:29	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:08	Tårnvej	Trafik ulykke	2. biler i trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet og assisterede ambulancen med 1. patient. Kørebanen ryddet for vragele og skadestedet overdraget til politi.
10:45	Jærgergade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
11:16	Frederik V's Vej	Ild i græs	Ild i buske, slukket med HT-rør.
11:23	Andebakkesti	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:59	Hulgårdsvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret ambulance tjenesten med behandling af patient, samt ryddet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
12:17	Tagensvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
12:27	Stefansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:56	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-06-2018 til kl. 08.00 den 27-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:47	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
15:03	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
15:06	Frederiksborgvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med en kop vand.
15:36	Tegholm Tværevej	Røg fra altan	Rejst afprodsstige for eftersyn, og konstateret at røgen stammede fra udbrændt askebæger.
17:07	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:15	Frederiksberg Bredgade	Ild i bil	Ild i instrument bord i bil, gået ud af sig selv før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
18:28	Gyldenrisvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:31	Læderstræde	Røg fra bygning	Ild i køkken, slukket med HT'er.
22:26	Haderslevgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:29	Kaj Munks Vej	Ild i affald	Grill, slukket af bruger selv, på vores opfordring.
23:26	Møntmestervej	Oversvømmelse	Afhjælpning af vandskade i kælder, i forbindelse med at et vandrør var knækket.
00:23	Bjelkes Allé	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, stammede fra en gryde der var brændt på.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-06-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-06-2018 til kl. 08.00 den 27-06-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:41	Sallingvej	Redning	Spuling af gade.
02:06	Ryvangs Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
02:12	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:17	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine.
06:13	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

27-06-2018