

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-07-2018 til kl. 08.00 den 03-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:07	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
08:11	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.
09:43	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:13	Lygten	Forurening	Livløs person reddet ud af lejlighed af personale iført trykluftsåndedrætsværn. Lejlighed fyldt med dampe fra salmiakspiritus, der var spildt/hældt på bord og gulv. Personen overgivet til akutlæge og ambulancepersonale. Lejlighed udluftet. Fundet 500 ml flaske med 8% salmiakspiritus. Opgang gennemgået for dampe, intet fundet.
10:22	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:45	Jagtvej	Ild i kælder	Ulovlig brug af ukrudtsbrænder (Afbrændingsforbud) op ad beboelsesejendom. Svag brandskade i bund af vinduesramme, slukket med haveslange inden beredskabets ankomst. Vindue aftaget for udluftning. Udluftet og eftersat bagtrappe og kælderrum med termokamera, iab. Politi overtog.
13:03	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:09	Frederikssundsmotorvejen	Trafikulykke	2 biler i trafikulykke, holder i nødspor. Ambulancetjenesten mødt og er i gang med behandling af patient. Assisteret ambulancetjenesten med optagning af patient på bære. Udlagt absodan på mindre spild. Overdraget skadestedet til politiet.
13:16	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

03-07-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-07-2018 til kl. 08.00 den 03-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:45	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:00	Alberts vænge	Eftersyn	Eftersyn med termisk kamera, efter højt brag og røglugt i huset. Lokaliseret en defekt loftlampe som er kortsluttet og smeltet. Lampen afmonteret.
15:35	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:52	Engvej	Eftersyn	Ild i altankasse. Rejst 12 m stige til altankasse og slukket ild med trykladet vandslukker. Ingen beboer hjemme.
16:52	Strandesplanaden	Ild i lastbil	Ild i lastbil i det fri, uden fare for brandspredning, kabinen overtændt. Der er ingen last eller personer om bord. Chauffør tilkalder servicefirma til sænkning af læsserampe for adgang til lastrum. En ambulance tilkaldt til person i nærliggende haveforening som har opholdt sig i røgfane. Branden slukket med 1 x C-rør, 1 x HT-rør og tågesøm.
19:09	Schweizerdalsvej	Røg fra Lejlighed	Blind alarm, idet optænding af grill blev forvekslet med ildløs.
19:49	Oceanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:07	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.
20:41	Tårnvej	Naturbrand	Naturbrand havde spredt sig til carport. Slukket med 1 x HT-rør. Eftersyn foretaget af tagudhæng på grund af smeltet tagrende. Tagsten fjernet og eftersyn med termisk kamera.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

03-07-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-07-2018 til kl. 08.00 den 03-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:31	Tornsangervej	Eftersyn	Beboer mente at kunne lugt røg. Eftersyn i ejendommen. Flere griller havde været tændt i gården. Antagelig røglugt herfra der var drevet gennem vindue. Intet fundet derudover.
22:45	Gammel Kalkbrænderi Vej	Bål på gade	Melding om bål på gaden efterfulgt af melding om at ilden var trådt ud. Beredskabet stoppet på radio.
22:55	Bogtrykkervej	Ild i lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget. Skær fra gasvarmer på altan antaget for ildløs. Politi underrettet.
23:10	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:26	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:10	Thomas Koppels Allé	Ild i motorcykel	Ild i motorcykel ved beredskabets ankomst. Slukket med 1 x HT-rør tilsat A-skum. Politi overtog skadested.
01:52	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
02:08	Frederiksborgvej	Ild i container	8 containere trukket ud på vejbane, cykelsti og fortov fra nr. 92 til nr. 104 udbrændt. Slukket med 2 x HT-rør tilsat A-skum. Efterset området iab. Rådhusvagt kontaktet via vagtcentral for oprydning/reparation af vej.
02:34	Italiensvej	ild i skraldespand	Ild i skraldespand ved cykeltunnel Amager Strand Metro-station. Slukket med vandslukker.
03:41	Bystævneparken	Ild i bil	Ild i bil slukket med 1 x HT-rør. Påsat brand, tydelige spor fra brændbar væske i græsset.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

03-07-2018