

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-07-2018 til kl. 08.00 den 18-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:19	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Hvidovrevej	Redning andet	Ass. efter fald ulykke.
10:16	Valby Tingsted	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:01	Overgaden Neden vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
11:10	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:07	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:09	Overgaden Neden vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:10	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:20	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Ej i brug. Tur annulleret.
13:28	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Ej i brug. Tur annulleret.
15:03	Collinsgade	Springtæppe	Assistance til politiet ifm. springtæppeaktion. Politiet klarede selv opgaven.
15:46	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, årsag uoplyst.
16:18	Islands Brygge	Brandalarm	Ej i brug, tur annulleret.
16:47	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

17-07-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-07-2018 til kl. 08.00 den 18-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:52	Vibeholmsvej	Eftersyn	Ild i bil på autoværksted. Personalet havde slukket brande vha. pulverslugker før ankomsten. Kølet de varme overflader med HT-rør samt foretaget eftersyn.
17:55	Lautrupskaj	Forurening andet	Eftersyn for tynd oliefilm på vandet. Orienteret ejer af båden. Det var ikke muligt at opsamle olien.
18:58	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:09	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:26	Griffenfeldsgade	Røg fra kælder	Konstateret lettere røg/tåge i kælder. Foretaget eftersyn visuelt og med termisk kamera - intet fundet.
19:26	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Ej i brug. Assistanceydelse til Hvidovre.
20:13	Sundby Parkvej	Springtæppe	Ej i brug. Politiet havde selv håndteret hændelsen.
20:21	Siljanganede	Container i det fri-Brand	Af slukket brand i 3 stk. olietønder med HT-rør.
21:57	Borgergade	Skorst.brand	Eftersyn, intet at bemærke.
00:01	P. Knudsens Gade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
04:17	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet vand i melder.
06:21	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:50	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

17-07-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-07-2018 til kl. 08.00 den 18-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
06:55	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
07:17	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

17-07-2018