

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-07-2018 til kl. 08.00 den 25-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:52	Nyhavn	Olie spild	Konstateret svag oliefilm på vandoverfladen omkring båd. Beredskabet vurderer at dette ikke kan opsamles og hurtigt vil "fordampe" på grund af varmen. By og Havn orienteret.
10:08	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:13	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:09	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:33	Tybjergparken	Redning	Assistance med dyreredning.
14:00	Kildevældets Alle	Eftersyn	Røg fra blomsterkasse, formentlig cigaretskod. Slukket med 1. HT.
15:22	Ryvangs Allé	Naturbrand	Glødebrand i jernbanesvelle, pga. cigaretskod. DSB medarbejder forsøgt at slukke glødebranden med en pulverslukker. Togtrafikken stoppet på spor 5, slukket glødebrand ca. 5x50 cm med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til DSB medarbejder.
16:53	Havneholmen	Ild i bil	Ild i kabine på bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Afmonteret batteripoler samt foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
17:33	Grøndals Parkvej	Naturbrand	Anmelder oplyst, at der var ild i bevoksningen på skråningen ved C.F. Richs vej. Foretaget eftersyn i området uden at finde nogen "ildløs".
18:47	Jens Munks Gade	Eftersyn	Blind alarm idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Ved Beredskabets ankomst havde beboer i opgangen rekv. Låsesmed, røgmelder hevde "hylet" siden kl. 0930. Foretaget eftersyn, iab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

25-07-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-07-2018 til kl. 08.00 den 25-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:49	Bystævneparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en beruset person.
18:52	Lynngbyvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt absodan på oliespild og rengjort kørebanen.
19:05	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:48	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:16	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:44	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Vand stammer fra airconditionanlæg.
22:23	Engvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:30	Gartnergade	Røg fra Lejlighed	Plastik spækbræt på tændt komfur havde forårsaget røgudviklingen fra lejligheden. Tryksat opgangen. Opbrudt dør for adgang, foretaget eftersyn og afbrudt for strøm til komfuret. Foretaget udluftning, påsat hængelås på døren og afleveret nøgler til ejer, som kom hjem mens Beredskabet var på stedet.
22:30	Jagtvej	Ild i affald	Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.
22:38	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet sprinkleranlægget var aktiveret uden grund.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

25-07-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-07-2018 til kl. 08.00 den 25-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:46	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:49	Brøndby Nord Vej	Ild i affald	Slukket med 1. HT, politi overtager skadestedet.
23:50	Århusgade	Eftersyn	Gardin antændt af stearinlys, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab.
00:55	Vigerslevvej	Trafik ulykke	Eneuheld hvor personbil var rullet rundt på taget, alle personer ude af køretøjet. Sikret skadestedet. Køretøjet vendt rundt på hjulene og skubbet ind til siden. Rengjort kørebanen for div. Vragrester. Overdraget skadestedet til politiet.
01:40	Overgaden Oven Vandet	Drukneulykke	Person faldet i vandet. Ved Beredskabets ankomst holdte to politifolk holdt personens hoved over vandet. To overfladedykkere sat i vandet og hjulpet personen på land. Personen overleveret til ambulancepersonalet. Overdraget skadestedet til politiet.
05:28	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:14	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:53	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra ovn. Foretaget eftersyn, iab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

25-07-2018