

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-07-2018 til kl. 08.00 den 27-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:19	Løvstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:34	Tuborgvej	Brandalarm	Alarmen udløst på grund af røgudvikling fra rensemaskine til hospitalsudstyr. Afbrudt for strømmen og foretaget udluftning og eftersyn, intet at bemærke.
10:14	Franciska Clausen Pl	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have sat skabet i service.
10:59	Landlystvej	Assistance	Køling af køleanlæg med 2 HT-rør.
11:08	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:46	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:52	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:02	Grækenlandsvej	Ild i lejlighed	Ild i potteplante på altan, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet.
13:02	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret af teaterrog. Foretaget eftersyn, intet at bemærke
13:06	Hans Knudsens Plads	Eftersyn	Utæt brandhane. Lukket for brandhanen.
13:41	Lufthavnsboulevarden	Brandalarm	Assistance til Tårnby Brandvæsen. Stoppet på radio.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:57	Avedøre Station	Naturbrand	Ild i ca. 150m2 græs. Slukket med 2 HT-rør.
15:54	Philip De Langes Allé	Forurening	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne se oliespild i havnen, foretaget eftersyn, intet at bemærke.
17:00	Svingelstien	Ild i skraldespand	Stoppet på vej til adressen. Slukket af forbipasserende.
17:36	Asgårdsvej	Røg fra kælder	Melding om røg fra kælder, viste sig at være familien på adressen der grillede.
17:54	Mjøsensgade	Røg fra tag	Glødebrand i vindueskarm pga. tobaksrygning. Forsøgt slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning med en vandslukker. Overdraget skadestedet til politiet.
18:57	Nyelandsvej	Eftersyn	Løbende brandhane, forsøgt efterspændt uden held, meldt til rette vedkommende
19:42	Hvidovre Strandvej	Ild i affald	Slukket af nabo inden Beredskabets ankomst.
22:29	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:04	Gammel Køge Landevej	Naturbrand	Bål anlagt af hjemløs, løb fra stedet ved Beredskabets ankomst.
23:15	Gammel Køge Landevej	Trafik ulykke	Personpåkørsel, afspærring foretaget. Afventer bilinspektør.
00:25	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:05	Store Strandstræde	Eftersyn	Foretaget eftersyn og konstateret en "sort" fatning på halogenlampe i loftet. Beboer bedt om ikke at anvende lampen før en elektriker har eftersat denne.
02:12	Strandgade	Drukneulykke	Kvinde havde badet sammen med sin underbo, denne var ikke kommet tilbage til kajkanten. Isat båd, to dykker og to overfladereddere for eftersyn havnebassin. Intet fundet. Politiet foretaget eftersyn på bopælen hvor personen lå og sov på sin altan.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
02:14	Brandholms Alle	Røg fra Lejlighed	Røg fra kælder, slukket med 1 HT-rør. Overtryksventilering af kælder.
02:49	Sankt Hans Gade	Eftersyn	Røgmelder i lejlighed i gang, foretaget eftersyn igennem postkasse, intet at bemærke.
05:48	Marielystvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.
07:38	Slotsholmgade	Brandalarm	Melder aktiveret uden påviselig årsag.
07:44	Marielystvej	Assistance til Reg. H	Hjulpet ambulance med nedbæring af patient.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.