

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-07-2018 til kl. 08.00 den 31-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:27	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
08:31	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
09:07	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:38	Frederikssundsmotorvejen	Forurening	Spild af olie på tilkørselsrampe. Udlagt absodan og rengjort kørebanen.
11:12	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:05	Galionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:07	Kulvej	Eftersyn	Assistance til beboer i forbindelse med utæt gasflaske. Stoppet udsivning og rådet beboer til at få ombyttet flasken hos leverandøren.
13:26	Amagerbrogade	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Rengjort kørebane, udlagt absodan samt fjernet køretøjer fra kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet.
14:24	Istedgade	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed grundet tændt grill inden døre. Båret grill til gade og slukket med HT-rør. Udluftet lejlighed og overdraget beboer til ambulancepersonale for kontrol for røgforgiftning. Overdraget skadestedet til politiet.
14:30	Kronprinsensgade	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.
16:03	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:10	Kalvebod Brygge	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med gaslugt i det fri ved kajkant. Intet fundet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-07-2018 til kl. 08.00 den 31-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:39	Mosedalvej	Ild i lastbil	Ild i lastbil, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
18:11	Fuglefængervej	Eftersyn	Assistance til borger der havde smækket sig ude af lejlighed med komfur tændt. Rejst drejestige for adgang via altandør samt åbnet hoveddør for borger.
18:25	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:41	Ragnhildgade	Ild i græs	Ild i bevoksning i gård, slukket ved beredskabets ankomst. Efterslukket gløder omkring bevoksningen. Skadestedet overdraget til politiet.
18:42	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:55	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:09	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:15	Ved Amagerbanen	Naturbrand	Mindre ildløs i blomsterkumme, slukket med HT-rør tilsat A-skum.
20:45	Tagensvej	Eftersyn	Eftersyn idet person havde tabt tændt cigaret ind gennem åbent vindue til lejlighed på 2. sal. Rejst lift for adgang til lejlighed og fjernet cigaret.
21:05	Esbern Snares Gade	Naturbrand	To personer havde anlagt bål i bålfad på fast underlag af mursten, de blev bedt om at slukke bålet, politiet overtaget skadestedet.
21:49	Ndr. Engvej	Brand i kolonihavehus	Ild i køkken/alrum i kolonihavehus slukket med HT-rør. Nedtaget loft og væg for afslukning af glødebrand. Ventileret huset og overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
23:15	Bachermindesvej	Bål på gaden	Bål på gaden, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-07-2018 til kl. 08.00 den 31-07-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:16	Ågerupvej	Eftersyn	Beboer havde registeret lyden fra en brandalarm i kælderrum. Ejeren af kælderrummet var til stede, men havde dog ingen nøgle. Låsen klippet på opfordring af ejeren af kælderrummet og brandalarmen blev slukket.
00:00	Livjærggade	Eftersyn	Eftersyn for intern røgalarm, for-og bagtrappe undersøgt, lejligheder undersøgt ved brevsprækker, intet at bemærke.
00:32	Serridslevvej	Container i det fri	Ild i container, slukket med HT-rør med skumforsats.
01:48	Prinsessegade	Røg fra lejlighed	Røg fra lejlighed grundet ild i opvaskemaskine, slukket med HT-rør. To beboere udtaget fra lejlighed og overdraget til sundhedspersonale på stedet. Ventileret lejlighed med overtryksventilator. Kontrolleret lejligheden over branden, iab. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
02:40	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:37	Vestskoven	Trafikulykke	Oprydning efter mindre færdselsuheld.
05:53	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
07:24	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03