

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-08-2018 til kl. 08.00 den 03-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:13	Banemarkssvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet tekniks fejl.
08:29	H.C. Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
08:41	Sankt Kjelds Gade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
10:56	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:00	Hammerensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. Stoppet under fremkørsel, da pårørende selv havde løst opgaven.
11:35	Florasvej	Brandalarm	fejl alarmering.
12:52	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:38	Vodroffs Tværgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
15:15	Sydhavns Plads	Olieforurening	Opsamling af hydraulikolie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet pga. utæthed i en lastbils hydrauliksystem. Omfanget af oliespildet var ca. 500 m ² areal på Sydhavns Plads. Udlagt 100 liter absorberingsmiddel for opsamling af spildet. Fejet og rengjort pladsen samt et område ved P. Knudsens gade. Overdraget skadestedet til politiet.
15:34	Carl Jacobsens Vej	Ild i lejlighed	Mindre brand i lejlighed, slukket med 1 højtryksrør. Ingen personer hjemme. Mindre røgspredning til trappe samt tilstødende lejligheder, udluftet disse med overtryksventilator. Orienteret politiet på stedet. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-08-2018 til kl. 08.00 den 03-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:01	Kirkebjergvej Parkvej	Benzin udslip	mindre spild af benzin, udlagt absodan.
16:52	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:29	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:16	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:21	Brøndby Havnevej	Drukning	Båd sunket, stadig mistanke om person i båden, indsat overflade redder og afventer dykkere. Politiet har kontakt til ejer af båden via tlf. dykkerne sendes hjem og man afvikler skadestedet.
19:24	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:53	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:34	Hallingparken	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, det viste sig at være forsøg på optænding af grill på altan. Politiet overtager.
22:03	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
23:17	Mariehøj	Ass. til Politiet	For adgang til lejlighed.
23:35	Sjællandsgade	Container i det fri-Brand	Ild i container på gaden Slukket med en HT ér Politi på stedet grundet uroligheder
23:44	Thorsgade	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i sofa, affald m.v. Slukket med et HT-rør.
23:49	Tuborgvej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i hæk, påsat vha. brandbar væske i dunk, fundet på stedet
23:55	Nørrebrogade	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ingen Ildløs da vi kom frem. (falsk alarm)

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-08-2018 til kl. 08.00 den 03-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:58	Tagensvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i hæk. Ved ankomst ingen ild. eftersyn, i.a.b.
00:08	Hothers Plads	Ild i containere	Flere containere antændt, slukket med HT-rør
00:42	Hamletsgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt på trappe. Røgnedslag fra brande i nærheden, i.a.b.
00:54	Sjællandsgade	Ild i skraldespand	Intet fundet.
01:03	Haraldsgade	Bål på gade	3 stk. bål på gaden. udlagt 2 stk. HT for af slukning.
01:51	Meinungsgade	Container i det fri-Brand	ild i container, slukket med 1 HT rør
02:54	Stengade	Container i det fri-Brand	Ild i container på gaden, slukket med et HT-rør.
04:12	Peter Rørdams Vej	Ild i bygning	Omfattende brand i en 4 etagers ejendom under renovering. Ingen personer var tilknyttet eller i ejendommen. Ved beredskabets ankomst var der en fuldt udviklet tagbrand over 2 opgange. Derudover konstateres nedadgående brandspredning til etageadskillelserne på 2. og 1. sal samt kraftig brand i det ene trapperum. Udlagt B og C slanger fra henholdsvis Peter Rørdams Vej og Tuborg vej til udvendig defensiv begrænsning fra terræn mod etageadskillelser og trappehus. Rejst 2 drejestiger med C-rør og vandkanon til udvendig defensiv begrænsning ved tag samt trappehus. Foretaget eftersyn af området ved Bjergvænget ift. flyveild samt røgspredning. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse. Beredskabet arbejder stadig hertil morgen på brandstedet med en brandstation i samarbejde med en kran og container. Beredskabet forventer at være tilstede det meste af formiddagen i dag. Bygningen har fået omfattende brand- og vandskader.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-08-2018 til kl. 08.00 den 03-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:28	Nørre Allé / Tagensvej	Trafik ulykke	Oprydning af vejbane for diverse betonklodser og stålstænger efter påkørsel.
05:38	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:24	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:32	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

02-08-2018