

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-08-2016 til kl. 08.00 den 04-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:55	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:10	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:28	Jyllingevej	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
10:37	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt skum forebyggende under personbil, som stod i rabatten. Overdraget skadestedet til ambulancetjenesten.
12:10	Arne Jacobsens Allé	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Trukket køretøjer til vejside, fejet kørebane og udlagt 20 liter Absodan. Overdraget skadestedet til politiet.
12:14	Damhustorvet	Færdselsuheld	2 bil kørt sammen. Større materiel skade. Læge tilset 3 personer der alle blev kørt på hospitalet. Oprydning efter FUH.
13:17	Stenosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:28	Hjortholms Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:42	Solmarksvej	Brandalarm	Blind alarm pga. teknisk fejl.
14:30	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, detektor udløst uden påviselig årsag.
14:43	Morbærhaven	Røg fra tag	Røg fra 1.sal samt tag. Udlagt BC angreb fra slukning. Brand slukket og skadestedet overdraget til Skadeservice.
15:39	Johan Kellers Vej	Eftersyn	Intern alarm i lejlighed, lejlighed undersøgt igennem brevsprække, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-08-2016 til kl. 08.00 den 04-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:00	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm pga. rygning.
16:20	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Assistance til station Hvidovre.
16:48	Brøndby strand centrum	Ild i affald	Ild i plankeværk slukket med HT-rør.
17:05	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:46	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:22	Tagensvej	Færdselsuheld	Frigørelse og udtagning af 2 personer fra personbiler efter færdselsuheld. Personerne overdraget til ambulancetjenesten og indbragt sammen med yderligere 1 lettere kvæstet person med ambulance til RH. Trukket personbilerne til vejkant og rengjort kørebanen for diverse vragdele samt udstrømmende væsker Overdraget skadestedet til politiet.
22:02	Viborggade	Eftersyn	Eftersyn grundet røglugt i opgang. Ved beredskabets ankomst konstateredes, at beboer havde glemt gryde på tændt komfur. Beboeren havde selv slukket komfur og fjernet gryde. Udluftet lejlighed og kontrolleret overskabe mv. for eventuel brandspredning, iab. Overdraget skadestedet til beboeren.
22:12	Amager Strand	Ild i affald	Ild i efterladt engangsgrill, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
22:31	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm grundet ødelagt ABA central. Skadestedet overdraget til politiet.
22:43	Lygten	Ild i affald	Ild i affaldsbeholder, slukket med vandlukker.
22:59	Nørrebrogade	Ild i affald	Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør tilsat skum. Skadestedet overdraget til politiet.
00:04	Mimersgade	Ild i container	Ild i affaldsbeholder, slukket af politiet inden beredskabets ankomst.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-08-2016 til kl. 08.00 den 04-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:05	Hauser Plads	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed, iab.
00:07	Hothers Plads	Ild i container	Ild i affaldsbeholder, slukket med HT-rør.
00:12	Sankt Annæ Gade	Ild i bil	Ild i bil slukket med HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet overdraget til politiet.
00:43	Flintholm Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg Hjemmepleje med flytning af patient.
01:11	Oldermundsvej	Ild i bygning	Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet overdraget til politiet.
01:44	Frederikssundsvej	Røg fra lejlighed	Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på tændt komfur. Vækket beboer og aftaget gryde fra komfur. Samt udluftet lejligheden. Skadestedet overdraget til politiet.
02:38	Møllegade	Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 1 C-rør tilsat A-skum.
04:46	Glahns Alle	Affaldsoplag i det fri	Ild i affald i cykelkurv, slukket med HT-rør.
07:23	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:55	Otto Brandenburgs vej	Eftersyn	Ild i altankasse. Slukket af overbo før ankomst.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03