

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-08-2018 til kl. 08.00 den 07-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:54	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:25	Krogstens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:07	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:03	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af sprinkleranlægget.
11:26	Poul Hartlings Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:32	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:41	Strandbovej	Eftersyn	Blind alarm, idet asfaltarbejde i området gav lidt damp/os som blev forvekslet med ildløs.
11:58	Lersø Parkallé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
14:25	Østerbrogade	Færdselsheld	Færdselsuheld mellem 2 biler. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Ingen personskade, mindre materielskade. Foretaget oprydning samt orienteret politiet på stedet.
14:42	Halfdangsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
15:57	Store Mølle Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
17:15	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:50	Tietgensgade	Ild i bygning	Mindre brand i industristegepande, slukket af restaurantens eget personale med 2 kulsyreslukkere. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
19:31	Store Krog	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
20:27	Roskildevej	Ild i bygning	Eftersyn for røg i bygning, der viste sig at være damp fra sauna.
21:23	Nørrebrogade	Færdselsuheld	Færdselsuheld med lav hastighed. Foretaget sikring af skadested med sprøjten. Assisteret ambulancetjenesten med behandling af patient. Flyttet køretøjet til siden efter aftale med politiet.
22:03	Frederikssundsvej	Olie spild	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Bil mod bil. Sikring af skadested. Assistance til politiet med flytning af biler. Ingen tilskadekomne.
00:37	Ryparken	Ild i græs	Mindre brand i spagnum i det fri, slukket med 1 HT-rør.
01:38	Arsenalvej	Naturbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet fundet.
02:11	Njalsgade	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med 1 HT-rør.
07:53	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm grundet håndværkers arbejde tæt på melder.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.