

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-08-2018 til kl. 08.00 den 08-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:50	Lollandsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst
09:33	H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Ved beredskabets ankomst var alle personer kommet ud af køretøjerne. Flyttet personbil efter politiets anvisning. Overdraget skadestedet til politiet.
12:27	Nørrebrogade	Ild i affald	Ild i affaldsspand i det fri, slukket før beredskabets ankomst.
12:38	Robert Jacobsens Vej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten med afskærmning og oprydning efter person var sprunget fra 2. sal.
13:00	Ålekistevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:04	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm idet ballon havde aktiveret linjedetektor.
16:03	Borgervænget	Eftersyn	Røg fra blomsterbed, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.
17:12	Brydes Allé	Eftersyn	Røg fra urtepotte i det fri, slukket før beredskabets ankomst.
20:10	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
20:59	Margretheholmsvej	Ild i affald	Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør tilsat A-skum.
21:08	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient
21:21	Hvidkildevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:23	Ved Linden	Eftersyn	Eftersyn for røglugt som viste sig at stamme fra kortslutning i ledningsnettet. Afbrudt for strømmen i lejligheden, samt opsat 2 røgalarmere i lejligheden. Nedtaget ca 2 meter klemliste for inspektion.
21:36	Christian Paulsens Vej	Ild i græs	Ild i ukrudt, slukket med vand fra 10 liter vandlukker. Kontrolleret for brandspredning, iab.
23:24	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine
00:10	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
00:18	Rønnebærvej	Bål på gade	Bål på gade, slukket før beredskabets ankomst
00:51	Storegårdsvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 stk. HT-rør tilsat A-skum.
01:27	Strynøgade	Bål på gade	Bål på gade slukket med HT-rør.
07:53	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm pga. støv fra håndværkere.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.