

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-08-2018 til kl. 08.00 den 11-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:10	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:19	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:32	M Bechs Alle	Brandalarm	Alarmen aktiveret grundet vand i melder.
10:28	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:55	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
11:29	Sjælør Boulevard	Assistance til politiet	Assistance til politiet med fjernelse af 2 knækkede grene i et træ som var til fare for at falde ned på vejbanen.
11:43	Dragør Søbad	Drukneulykke	Tur Anulleret af VC
11:52	Sankt Hans Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
12:59	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:31	Borups Allé	Færdselsuheld	Færdselsuheld hvor 3 biler var involveret i et harmonikasammenstød. Foretaget sikring af skadestedet. Udlagt 10 liter absorberingsmiddel for opsamling af kølervæske. Bugseret bilerne til siden samt fjernet vragele fra vejen. Overdraget skadestedet til politiet.
14:13	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:44	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:06	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:38	Islevdalsvej	Ild i affald	Ild i større mængde affald. Slukket med 2 HT-rør tilsat skum.
16:04	Krogstens Alle	Brandalarm	Ild i hår og tøj på person, slukket af personale. Tilkaldt ambulance og læge. Udluftning foretaget efterfølgende.
16:21	Krügersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:16	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Tilkaldt maskinmestervagt samt skadeservice. Monteret spændebånd på tæreret rør for at begrænsning af vandubredelse. Opsuget vand med vandsuger. Fjernet køkkeninventar i stue- samt kælderetagen. Foretaget udluftning. Overdraget opgaven til maskinmestervagt samt skadeservice.
19:23	H.C. Andersens Boulevard	Eftersyn	En ovn var rengjort med et middel som dannede en ammoniak lignende lugt da ovnen blev tændt. Lokalet blev udluftet og personalet vejledt i hvordan de skulle forholde sig til det.
20:40	Weidekampsgade	Eftersyn	En røgalarm var aktiveret i en lejlighed, ingen beboere var hjemme. Foretaget udvendigt eftersyn, intet at bemærke. Naboerne orienteret om at der ikke var sket noget.
22:08	Nyvej	Oversvømmelse	Utæt tagvindue har givet minimal vandskade på trappe. 3 liter vand opsamlet.
23:35	Sankt Annæ Plads	Ild i bro	Mindre brand i terrasse/gangbro, slukket med 1 HT-rør. Anvendt drejestige for eftersyn under broen.
00:09	Hammerichsgade	Eftersyn	Konstateret at varmt vand kom op fra jorden. Tilkaldt og overdraget opgaven til HOFOR.
01:16	Motorring	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen, hvoraf den ene ligger på taget. Sikret skadestedet og assisteret ambulancepersonale. Opsamlet olie samt vragdele.
01:29	Brydes Allé	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. Åbnet motorhjelme og frakoblet akkumulator. Orienteret politiet på stedet.
05:31	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:55	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:39	Christianshavns Voldgade	Ild i affald	Ild i mindre bål. Slukket med vandslukker. Politiet på stedet.
07:42	Tietgensgade	Ild i bygning	Mindre ildløs elviltator i toiletbygning. Slukket med HT-rør. Personale på stedet havde påbegyndt indsats inden ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.