

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-08-2018 til kl. 08.00 den 12-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:40	Valdemar Hansens vej	Brandalarm	Blind alarm.
12:56	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm grundet røg fra varmeblæser.
13:31	Kirkebjerg allé	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig grund.
14:01	Nannasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:13	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:28	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:34	Vodroffs Tværgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.
18:51	Midtfløjene	Eftersyn	Eftersyn grundet røg fra lejlighed, som viste sig at stamme fra vandpipe.
19:04	Naverland	Brandalarm	Ingen fejl på sprinkleranlæg. Servicefirma kontaktet.
21:05	Sortedam Dossering	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra e-cigarett.
22:04	Krimsvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med mindre slukningsmidler. Overdraget skadestedet til politiet.
23:43	Christianshavns Torv	Assistance til	Assistance til ambulancetjenesten med afskærmning i forbindelse med hjertestop.
00:28	Steenstrups Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
01:04	Ejbyvej	Bål på gade	Anlagt bål slukket med ht-rør.
03:10	Kirkevej	Eftersyn	Eftersyn af udgravning hvor afspærring var fjernet. Genopsat af politiet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-08-2018 til kl. 08.00 den 12-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
03:48	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:20	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:23	Valby Langgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:42	Tartinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03