

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-08-2018 til kl. 08.00 den 14-08-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:34 | P. Knudsens Gade | Brandalarm. | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning i mikroovn. |
| 10:39 | C.F. Richs Vej | Eftersyn. | Hjemmebrandmelder aktiveret uden påviselig årsag. |
| 10:59 | Arresøgade | Assistance | Assistance til Sikringsafdelingen med nøgleboks. |
| 11:50 | Frederikssundsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. |
| 12:11 | Humletorvet | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 12:25 | Reventlowsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 12:50 | Duevej | Brandalarm | Blind alarm idet alarmen var aktiveret på grund af vandskade. |
| 13:33 | Frederiksgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor, da en kasse ramte et brandtryk. |
| 14:01 | Park alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. |
| 14:43 | Hvidovre havn | Forurening | Beredskabet udlagde flydespærring for at inddæmme af forureningen. |
| 15:26 | Franciska Clausen PI | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 18:09 | Kanalholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

14-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-08-2018 til kl. 08.00 den 14-08-2018

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19:29 | Neergårds alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 19:45 | Borups Allé | Ass. til politi | Assistance til politiet med drejestige. Gren ved at falde ned på el ledning. |
| 20:21 | Indertoften | Ass. til ophjælpning | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. |
| 20:41 | Kong Georgs Vej | Elevator stop | Elevatorstol sænket til 5. sal., da den ikke kunne åbnes i position ud for 6. sal. Nødsænket i samarbejde med elevatormontør, der ankom umiddelbart efter brandvæsenet. Bevidstløs person kunne ses i elevatoren. Åbnet elevatorstol med elevatormateriel og taget person ud. Personen blev overgivet til ambulancetjenesten. |
| 22:32 | Teglhølmegade | Brandalarm. | Blind alarm idet sprinklerventil udløstes af lækage på rørsystemet (tæret hul på sprinklerrør). Lukket for anlægget og tømt systemet for vand. |
| 06:09 | Stamholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 07:35 | Ørestads Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en teknisk fejl havde udløst sprinkleranlægget. |
| 07:42 | Kongeporten | Brandalarm | Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde. |
| 07:48 | Rued Langgaardsvej | Brandalarm | Melder aktiveret grundet røg fra grydelapper på komfur. |
| 07:51 | Slesvigsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 07:58 | Kindebjergvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad. |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

14-08-2018