

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-08-2018 til kl. 08.00 den 15-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:14	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, da et alarmtryk var blevet påkørt af bil.
08:17	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:48	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Bil mod bil, 1 patient med nakkesmerter overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning og opsamling af væske opsamlet. Politiet overtaget skadestedet.
09:50	Østrigsgade	Eftersyn	Blind alarm idet en hjemmerøgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Batteri udtaget af beboer.
10:00	Borgergade	Benzin udslip	Benzinspild under køretøj. Udlagt absodan på spildet og opsamlet dette, spulet kørebanen med HT-rør tilsat A-skum.
10:11	Kastrupvej	Assistance til Region H	Assisteret personalet på skadestue med at skære fingerring af person.
11:48	Jernbane Allé	Trafikulykke	Bus mod varevogn. Sikring af skadested. oprydning m.v. Politiet overtager skadestedet.
11:57	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret pga. beboer havde klippet en ledning til meldereren i forbindelse med malerarbejde.
12:23	Lufthavnsboulevarden	Brandalarm	Assistance til Tårnby brandvæsen. Stoppet før afgang, af vagtcentralen.
12:33	Franciska Clausen Pl	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
12:54	Tietgensgade	Redning Andet	Assistance til fastkørt lastbil på græsplæne.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:57	C.F. Møllers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
13:16	Østerbrogade	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
13:41	Vridsløsestræde	Brandalarm	Blind alarm, grundet rengøring tæt på melder.
15:18	Leifsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
16:13	Kirkesvinget	Brandalarm	Blind alarm. Alarmen aktiveret af ukendt årsag.
17:26	Thoravej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:47	Gråbrødretorv	Eftersyn	Røg fra el-installation, intet at bemærke.
19:30	Refshalevej	Eftersyn	Overophedet forstærker har afgivet let røg. Intet at bemærke.
19:57	Ruten	Ild i Container	Ild i container. Slukket af beboer med en spand vand.
20:16	Øster Allé	Ild i affald	Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,
20:53	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:59	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:10	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:18	Larsbjørnsstræde	Eftersyn	Assistance i forbindelse med 10 dunke a 20 l hvor der stod indholdet var sprit 93%. Placeret i det fri. Konstateret at dunkene indeholdte vand. Overdraget skadestedet til politiet.
22:41	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:14	Løgstørgade	Ild i Lejlighed	Ild i lejlighed. Formentlig varme fra spotlys. Afslukket ildløs med HT-rør, samt foretaget udluftning af lejlighed. Ingen røgspredning på trapperne og ingen røgspredning til lejligheden over ildløs. Skadeservice samt Politiet overtager skadestedet.
04:27	Willumsvej	Ild i carport	Overtændt carport bygget i forbindelse med villa hvor ildløs havde spredt sig til villaen. Indsat to HT-rør til afslukning af carport, indsat to hold til afslukning i villa. Foretaget eftersyn og udluftning. Carport ca. 30 m2 udbrændt, indbo i værelse i villaen brand og røgskadet, resten af villaen røg og sodskadet. Overdraget skadestedet til politi og skade service firma.
06:26	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.