

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-08-2018 til kl. 08.00 den 21-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:06	Rovsingsgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i opgangen. Gennemgået hele opgangen for røglugt - Intet at bemærke. Gennemgået affaldsskakten for røglugt - Intet at bemærke.
09:22	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Røg fra kortslutning i battericeller i el-skab. Teknikere tilkaldt fra Metroservice. Overdraget skadestedet til tekniker.
10:18	Gammeltoftsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:12	Kristen Bernikows Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:18	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:17	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:40	Ørestads Boulevard	Bygningsbrand	Ild i bålhytte pga. afbrænding af resttræ. Slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til Politiet.
14:22	Vigerslev Allé	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
15:08	Øresundsvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem motorcyklist og fodgænger. Assisteret med førstehjælp, sikring og oprydning af skadested.
15:11	Rovsingsgade	Røg fra trappe	Ved vores ankomst havde der været kortslutning i en elinstallation i opgangen som forsyner en trappelift. Slukket på installationens afbryder og hevet strømstikket ud til elinstallationen. Overdraget til politiet og boligforeningen.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-08-2018 til kl. 08.00 den 21-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:38	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem 2 biler. Sikring og oprydning af skadested.
17:11	Husumgade	Springtæppe	Springtæppe aktion.
18:41	Tjørnegade	Bygningsbrand	Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør. Overtryksventileret kælder og overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
18:52	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:11	Egegårdsvej	Ild i bygning	Kraftig røgudvikling fra baghus. Eftersøgning efter personer og slukning af brand i stue med 2 HT-rør. Ingen personer i bygningen. Nedtagning af loftsplader for afslukning. Bygningen ventileret og overdraget til politiet.
19:14	Viktoriagade	Trafikulykke	Trafikulykke mellem 2 biler. Sikring og oprydning af skadestedet. Assisteret med nødbehandling. Skadestedet overdraget til politiet.
21:25	Skriverstræde	Forurening	Mindre spild fra olietank, udlagt absodan.
22:36	Soldalen	Ild i bygning	Ved beredskabets ank. lugt af røg og let røg i et rum i kælderen. Intet at bemærke ved inspektion med termisk kamera. Afbrudt strømmen ved hovedafbryderen og rådet beboeren til at kontakte el-installatør.
05:29	Arne Jacobsens Allé	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:48	Amagerbrogade	Brand i det fri	Slukket mindre brand i aviser på gaden.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-08-2018 til kl. 08.00 den 21-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
07:37	Ørestad Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en sprinkler var aktiveret ved teknikers arbejde på stedet.
07:39	Kattesundet	Brandalarm	Blind alarm, idet anlægget var aktiveret gr. service.
07:45	Slotsherrensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret gr. kraftig damp/os fra madlavning.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03