

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-08-2018 til kl. 08.00 den 23-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:34	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved afprøvning af røgmaskine.
09:06	Alarmpladsen	Brandalarm	Blind alarm. ABA skabet har fejlagtigt sendt alarm, på trods af det var i service.
09:06	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
11:41	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
12:00	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:30	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra vandrør.
16:06	Engstrupgårdsvej	Brand Villa/Rækkehus	Mindre ildløs i træskur, slukket med haveslange inden Beredskabets ankomst. Efterslukning foretaget med haveslangen.
17:03	Brøndbytoften	Mindre naturbrand	Mindre ild i bål i skov. Slukket med trykvandslukker.
17:20	Kirsten Walthers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:24	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:11	Kronprinsesse Sofies Vej	Ild i skraldespand	Ild i papirkurv, slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.
19:50	Carl Jacobsens Vej	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 2 personer ud.
20:18	Glostrup Station	Mindre naturbrand	Intet for Beredskabet på adressen.
20:37	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:34	Nørrebrogade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 HT-rør. Politiet overtager skadested.
22:36	Borgmestervangen	Brandalarm	Anlæg aktiveret af røg fra ildløs, anlægget reetableret efter afslukning af ildløs.
22:36	Struenseegade	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med 1 HT-rør. Politiet overtager skadested.
22:45	Mjølnerparken	Ild i bygning	Ild i bygning, slukket med 2 HT-rør. Bygningen udluftet og ABA anlæg Reetableret. Skadestedet overgivet til politiet.
23:15	Vermundsgade	Bil i det fri	Ild i vejtrømler (2 stk.) Slukket med 1 HT-rør.
04:54	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:10	Motorring 3	Trafik ulykke	Oprydning foretaget efter trafik ulykke.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.