

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-08-2018 til kl. 08.00 den 26-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:55	Ulkær	Røg fra lejlighed	Mindre ildløs i komfur, en person bragt i det fri af beredskabet, overgivet til regionens ambulance. Politi overtager skadestedet.
12:53	Allegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Frederiksberg kommunes hjemmepleje med flytning af patient.
13:42	Ved Bellahøj Syd	Røg fra lejlighed	Ved beredskabets ankomst er der lidt røg i lejlighed. Røgen kom fra glemt gryde på tændt komfur. Slukket for komfur, fjernet gryden og kølet denne i håndvask. Udluftet lejligheden og opsat røgalarm, samt materiale vedr. et sikkert hjem (CRR).
14:22	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:54	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:51	Brøndby stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:33	Dortheavej	Ild i bil	Mindre ildløs i dørbeklædning samt forsæde, slukket af personer på stedet før beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet.
19:06	Dronningens Tværgade	Røg fra Butik	Ild i biopejs, slukket af personale med brandtæppe og trukket ud i det fri, før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftet lokaler.
20:29	Ved Bellahøj Syd	Ild i køkken	Glemt gryde på tændt komfur, fjernet fra komfur og kølet i håndvask. Ventilert lejlighed med overtryksventilator, og opsat røgalarm i lejligheden. Skadestedet overdraget til politiet.
22:10	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

26-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-08-2018 til kl. 08.00 den 26-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:22	Kertemindegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:31	Udbygade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør. Varmesprængt vinduer samt skader på højre side af anden bil. Overdrager skadestedet til politiet.
23:39	Sjællandsgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør. Overdraget til politiet.
00:02	Peter Rørdams Vej	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med HT-rør. En bil totalskadet, mindre skade på den anden.
00:17	Brostykkevej	Ild i container	Ild i mindre papir container, slukket med HT.
04:28	Krudttårnsvej	Ild i container	Blind alarm, beredskabet kom ikke i brug.
00:21	Lundedalsvej	Ild i bil	Stoppet på radio.
00:26	Lundedalsvej	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med 2 HT-rør med skum. Begge biler total skadet. Politiet overtog sagen.
00:49	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:54	Østrigsgade	Ild på Metro station	Ved beredskabets ankomst er der røg på stationen, konstateret at røgen stammede fra affyret fyrværkeri i elevator stol. Foretaget eftersyn af elevatorstol. Skadestedet overdraget til politiet.
01:30	Hyrdevangen	Ild i bil	Ild i 2 biler slukket med 2 HT-rør. Politiet overtog sagen.
02:19	Tudsemindevej	ild i bil	Ild i div skrald på trailer, slukket med HT rør tilsat A-skum. Trailer udbrændt. Politiet overtog.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

26-08-2018

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-08-2018 til kl. 08.00 den 26-08-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
02:54	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af dampe fra duftlys
03:53	Hyltebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
06:45	Ben Websters Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

26-08-2018